


CLAS EVO

HR – Tehnička uputstva za instaliranje i održavanje

SR – Tehnička uputstva za instaliranje i održavanje



CLAS EVO 24 CF
CLAS EVO SYSTEM 24 CF
CLAS EVO SYSTEM 28 CF



v000000042000013480021300000000

V00

SADRŽAJ

Općenito	3
Upozorenje za instalatera.....	3
Oznaka CE	3
Sigurnosne norme	4
Opis proizvoda	5
Komandna ploča	5
Zaslon	6
Prikaz cjelokupnog aparata	7
Dimenzije	8
Minimalna udaljenost za postavljanje.....	8
Tehničke karakteristike.....	9
Postavljanje	11
Upozorenje prije postavljanja.....	11
Spajanje plina	12
Spajanje hidraulike	12
Grafički prikaz zaostale (rezidualne) prevalencije cirkulacijskog uređaja.....	13
Pretlačni uređaj	13
Čišćenje instalacije grijanja.....	13
Priključivanje posude za toplu vodu	13
Hidraulička shema	14
Spajanje na dimnjak.....	14
Električni spojevi.....	15
Priključivanje perifernih uređaja.....	16
Priključivanje sobnog termostata	16
Shema električne instalacije bojlera.....	17
Uključivanje	18
Postupak pokretanja	18
Priprema za rad	18
Prvo paljenje	19
Funkcija odzračivanja	19
Provjera podešenih vrijednosti plina	20
Podešavanje maksimalne snage grijanja.....	21
Podešavanje snage paljenja	21
Podešavanje kašnjenja paljenja grijanja.....	21
Kontrola apsolutne maksimalne snage grijanja.....	21
Promjena vrste plina	22
Tabela podešavanja plina	23
Funkcija AUTO	24
Sustav zaštite bojlera	25
Sigurnosni prekid rada	25
Blokada rada	25
Poruka o neispravnosti rada.....	26
Rekapitulacijska tablica kodnih oznaka greške.....	26
Privremeno zaustavljanje zbog nepravilnosti u odstranjivanju plinskih	27
Funkcija protiv smrzavanja	27
Izbornik prikaz - podešavanje - dijagnostika	28
Održavanje	39
Upute za skidanje obloga.....	39
Opće napomene.....	40
Ispitivanje rada.....	40
Operacije pražnjenja	41
Informacije za korisnika	41
Pločica s upozorenjima	42

SADRŽAJ

Opšte odredbe	3
Upozorenje za instalatera.....	3
Obeležavanje CE	3
Bezbednosni propisi.....	4
Opis proizvoda	5
Komandna tabla	5
Pokazivač	6
Prikaz celokupnog aparata	7
Dimenzije	8
Minimalno rastojanje za instaliranje	8
Tehničke karakteristike	10
Instaliranje	11
Upozorenje pre instaliranja	11
Priključivanje gasa.....	12
Priključivanje hidraulike.....	12
Grafički prikaz zaostale (rezidualne) prevalencije pumpe.....	13
Pretpritisni uređaj.....	13
Čišćenje instalacije grejanja.....	13
Povezivanje cisterne.....	13
Hidraulička shema	14
Povezivanje vodova za izbacivanje dimova.....	14
Električni priključak	15
Priključivanje perifernih uređaja.....	16
Priključivanje sobnog termostata	16
Šema električne instalacije kotla	17
Puštanje u rad	18
Procedura puštanja u rad	18
Priprema za rad	18
Prvo paljenje	19
Funkcija odzračivanja	19
Provera podešenih vrednosti gasa.....	20
Podešavanje maksimalne snage grejanja.....	21
Sporo paljenje	21
Podešavanje odlaganja paljenja prilikom grejanja.....	21
Kontrola apsolutne maksimalne snage grejanja.....	21
Promena vrste gasa	22
Tabela podešavanja gasa.....	23
Funkcija AUTO	24
Sistem za zaštitu kotla	25
Zaustavljanje iz bezbednosnih razloga.....	25
Blokada rada	25
Poruka o neispravnosti rada.....	26
Rekapitulacijska tablica kodnih oznaka greške.....	26
Privremeno zaustavljanje zbog nepravilnosti u izbacivanju dima..	27
Funkcija protiv zamrzavanja.....	27
Meni za prikaz -podešavanje- dijagnostiku	28
Održavanje	39
Instrukcije za skidanje pakovanja.....	39
Opšte napomene.....	40
Provera rada	40
Operacije čišćenja.....	41
Podaci za korisnika.....	41
Pločica sa oznakam.....	42

**Upozorenja instalateru**

Instaliranje i prvo paljenje bojlera moraju se povjeriti kvalificiranom osoblju koje će ove radove izvesti sukladno važećim nacionalnim propisima koji reguliraju instaliranje, kao i sukladno eventualnim propisima lokalnih vlasti i institucija nadležnih za javno zdravstvo.

Nakon instaliranja bojlera instalater je dužan korisniku predati izjavu o sukladnosti kao i priručnik za uporabu. Ujedno je dužan korisnika upoznati s radom bojlera i njegovih sigurnosnih uređaja.

Ovaj uređaj je konstruiran za proizvodnju tople sanitarne vode u kućanstvu.

Uređaj se treba priključiti na instalaciju centralnog grijanja, na mrežu za razvod tople sanitarne vode, kompatibilne njegovim karakteristikama i snazi.

Zabranjena je uporaba ovog uređaja za svrhe koje nisu izričito navedene. Proizvođač otklanja svaku odgovornost za eventualne štete nastale uslijed nepoštivanja uputa iz ovog priručnika.

Instaliranje, održavanje i bilo koja druga intervencija moraju se izvoditi uz poštivanje važećih propisa i preporuka proizvođača.

Neispravno instaliranje može izazvati štete na ljudima, životima i imovini, za što proizvođač otklanja odgovornost. Bojler se isporučuje u kartonskoj ambalaži. Nakon skidanja ambalaže provjeriti da li je uređaj stigao neoštećen i da li je isporuka cjelovita.

U slučaju bilo kakvih grešaka, obratiti se dobavljaču.

Elementi ambalaže (spojnice, plastične vrećice. Stiropor itd.) ne smiju se ostavljati na dohvata djece jer predstavljaju potencijalnu opasnost. U slučaju kvara ili neispravnog rada, ugasiti uređaj, zatvoriti ventil dovoda plina i ne pokušavati samostalno otkloniti kvar nego pozvati kvalificiranu osobu.

Prije bilo kakve intervencije održavanja ili popravka na bojleru obavezno isključiti dovod električne struje okretanjem dvopolne vanjske sklopke bojlera u položaj "OFF".

Eventualne popravke treba obavljati isključivo uz uporabu originalnih rezervnih dijelova a trebaju se povjeriti isključivo kvalificiranom tehničkom osoblju. Nepoštivanjem ovih propisa može se ugroziti sigurnost uređaja a u takvim slučajevima proizvođač otklanja svaku odgovornost za moguće štetne posljedice.

U slučaju radova ili održavanja struktura koje se nalaze u blizini dimovoda ili dimnjačkih instalacija te njihovih uređaja, isključiti bojler okretanjem dvopolne vanjske sklopke u položaj "OFF" i zatvaranjem ventila dovoda plina. Nakon završetka radova učinkovitost uređaja dati na provjeru kvalificiranom tehničkom osoblju.

Kod vanjskog čišćenja ugasiti bojler i vanjsku sklopku okrenuti u položaj "OFF".

Vanjske se površine smiju čistiti krpom natopljenom sapunicom. Ne smiju se koristiti agresivni deterdženti, insekticidi ili otrovni preparati. Poštivanjem važećih propisa osigurava se siguran, ekološki prihvatljiv i štedljiv rad. U slučaju uporabe raznih kompleta za prilagodbu koristiti samo one originalne.

CE oznaka

CE oznaka jamči da je uređaj sukladan zahtjevima smjernice:

- **2009/142/CEE**
za plinske uređaje,
- **89/336/CEE**
o elektromagnetskoj kompatibilnosti te
- **92/42/CEE**
o učinku i
- **2006/95/CEE**
o električnoj sigurnosti

**Upozorenja instalateru**

Instaliranje i prvo paljenje kotla moraju se poveriti kvalifikovanom osoblju koje će ove radove izvesti u skladu sa važećim nacionalnim propisima koji regulišu instaliranje, kao i u skladu sa eventualnim propisima lokalnih vlasti.

Nakon instaliranja kotla instalater je dužan korisniku predati izjavu o usaglašenosti kao i priručnik za upotrebu. Ujedno je dužan korisnika upoznati s radom kotla i njegovih sigurnosnih uređaja.

Ovaj uređaj je konstruisan za proizvodnju tople sanitarne vode u domaćinstvu.

Uređaj se treba priključiti na instalaciju centralnog grejanja, na mrežu za razvod tople sanitarne vode, kompatibilne njegovim karakteristikama i snazi.

Zabranjena je upotreba ovog uređaja za svrhe koje nisu izričito navedene. Proizvođač skida sa sebe svaku odgovornost za eventualne štete nastale usled nepoštovanja uputstva iz ovog priručnika.

Instaliranje, održavanje i bilo koja druga intervencija moraju se izvoditi uz poštovanje važećih propisa i preporuka proizvođača.

Neispravno instaliranje može biti opasno po život i imovinu, za šta proizvođač nije odgovoran. Kotao se isporučuje u kartonskoj ambalaži. Nakon skidanja ambalaže proveriti da li je uređaj stigao neoštećen i da li je isporuka celovita.

U slučaju bilo kakvih grešaka, obratiti se dobavljaču.

Elementi ambalaže (spojnice, plastične vrećice. stiropor itd.) ne smeju se ostavljati na dohvata deci jer predstavljaju potencijalnu opasnost.

U slučaju kvara ili neispravnog rada, ugasiti uređaj, zatvoriti ventil dovoda gasa i ne pokušavati samostalno otkloniti kvar nego pozvati ovlašćenog servisera.

Pre bilo kakve intervencije održavanja ili popravke na kotlu obavezno isključiti dovod struje okretanjem dvopolne spoljne sklopke kotla u položaj "OFF".

Eventualne popravke treba obavljati isključivo uz upotrebu originalnih rezervnih delova a trebaju se poveriti isključivo kvalifikovanom tehničkom osoblju. Nepoštovanjem ovih propisa može se ugroziti sigurnost uređaja a u takvim slučajevima proizvođač skida sa sebe svaku odgovornost za moguće štetne posledice.

U slučaju radova ili održavanja struktura koje se nalaze u blizini dimovoda ili dimnjačkih instalacija te njihovih uređaja, isključiti kotao okretanjem dvopolne spoljne sklopke u položaj "OFF" i zatvaranjem ventila dovoda gasa. Nakon završetka radova proveriti proveru efikasnosti uređaja kvalifikovanom tehničkom osoblju.

Kod vspoljašnjeg čišćenja ugasiti kotao i spoljnu sklopku okrenuti u položaj "OFF".

Spoljne se površine smeju čistiti krpom natopljenom sapunicom. Ne smeju se koristiti agresivni deterdženti, insekticidi ili otrovni preparati. Poštovanjem važećih propisa osigurava se siguran, ekološki prihvatljiv i štedljiv

CE oznaka

CE oznaka garantuje da je uređaj u skladu sa važećim propisima:

- **2009/142/CEE**
za gasne uređaje,
- **89/336/CEE**
o elektromagnetskoj kompatibilnosti te
- **92/42/CEE**
o stepenu korisnosti i
- **2006/95/CEE**
o električnoj sigurnosti

Sigurnosni propisi

Legenda simbola:

- ⚠ Nepoštovanje ovog upozorenja može dovesti do ozljeda koje u nekim okolnostima mogu biti i smrtonosne za čovjeka.
- ⚠ Nepoštovanje upozorenja može dovesti do šteta, u nekim okolnostima i teških, na predmetima, biljkama i životinjama

- ⚠ **Uređaj se mora instalirati na čvrsti zid koji nije osjetljiv na vibracije.**
Bučni rad.
Paziti da se kod bušenja zida ne oštete električni kablovi i postojeći cjevovodi.
- ⚠ Strujni udar uslijed dodira električnog vodiča pod naponom. Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja plina iz oštećenih cjevovoda. Oštećenje postojećih instalacija. Poplavlivanje prostorije uslijed curenja iz oštećenih cjevovoda.
- ⚠ **Električne spojeve treba izvoditi vodičima odgovarajućeg presjeka.**
Požar uslijed pregrijavanja električnih vodiča neodgovarajućeg presjeka.
Zaštititi cijevi i spojne kablove tako da se spriječi mogućnost njihova oštećenja.
- ⚠ Strujni udar uslijed dodira električnog vodiča pod naponom. Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja plina iz oštećenih cjevovoda. Oštećenje postojećih instalacija. Poplavlivanje prostorije uslijed curenja iz oštećenih cjevovoda.
- ⚠ **Osigurati da prostorija u kojoj se instalira bojler i instalacije na koje se on priključuju budu sukladni važećim propisima.**
Strujni udar uslijed dodira neispravno instaliranog električnog vodiča pod naponom. Oštećenje bojlera uslijed neprimjerenih uvjeta rada.
- ⚠ **Koristiti primerene ručne alate (osobitu pozornost obratiti na to da alat ne bude oštećen i da je drška čitava i ispravno pričvršćena), alate treba ispravno koristiti i osigurati ih od pada s visine. Nakon uporabe alate pospremiti.**
Tjelesne ozljede uslijed prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, uboda ili deranja. Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca, posjekotina.
- ⚠ **Koristiti električne alate koji su primjereni namjeni (paziti da su utikač i kabel za napajanje neoštećeni te da su okretni dijelovi ispravno pričvršćeni), električne alate treba propisno koristiti, s dovodnim kablom se ne smiju prepriječiti prolazi, osigurati alat od pada s visine i nakon uporabe uredno ga pospremiti.**
Tjelesne ozljede uslijed prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, uboda, udaraca, buka, vibracije. Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca, posjekotina.
- ⚠ **Osigurati da prijenosne ljestve budu stabilno oslonjene, da imaju odgovarajuću čvrstoću, da su stube neoštećene i da nisu skliske, da se ljestve ne pomiču dok je na njima osoba te da uvijek netko pazi tijekom radova.**
Tjelesne ozljede zbog pada s visine ili zbog priklještenja (dvostruke ljestve).
- ⚠ **Osigurati da ljestve s platformom budu solidno oslonjene, da imaju odgovarajuću čvrstoću, da stube nisu oštećene ni skliske te da imaju rukohvat duž rampe i parapete oko platforme.**
Tjelesne ozljede zbog pada s visine.
- ⚠ **Tijekom rada na visini (u pravilu višoj od dva metra) osigurati primjenu obodnog parapeta u zoni rada ili korištenje sustava osobnog osiguranja vezivanjem radi sprječavanja pada. Prostor eventualnog pada mora biti bez opasnih zapreka i da površina mogućeg udara bude od polukrutog materijala koji se lako deformira.**
Tjelesne ozljede zbog pada s visine.
- ⚠ **Osigurati da mjesto rada udovoljava higijensko-sanitarnim uvjetima (po glavini u smislu rasvjete, prozračivanja i čvrstoće).**
Tjelesne ozljede zbog spoticanja, udaraca itd.
- ⚠ **Odgovarajućim materijalom zaštititi bojler i područje oko mjesta izvođenja radova.**
Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca ili zasijecanja.
- ⚠ **Uređaj pomicati uz primjenu propisanih mjera zaštite i s osobitom pažnjom.**
Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed udaraca, zasijecanja ili prignječenja.
- ⚠ **Tijekom izvođenja radova je obavezno nošenje sredstava osobne zaštite.**
Tjelesne ozljede zbog strujnog udara, prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, posjekotina, uboda, deranja, buke, vibracija.
- ⚠ **Organizirati premještanje materijala i opreme tako da se radovi izvode bez smetnje, izbjegavajući podlaganja koja bi mogla popustiti.**
Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed udaraca, zasijecanja i prignječenja.
- ⚠ **Radove unutar bojlera treba izvoditi s potrebnim oprezom kako bi se spriječili grubi kontakti sa tijesno smještenim unutarnjim dijelovima**
Tjelesne ozljede kao što su posjekotine, ubodi ili poderotine.
- ⚠ **Ponovno postaviti sve sigurnosne i kontrolne funkcije koje su bile uklonjene zbog intervencije na boileru te ispitati njihovu učinkovitost prije ponovnog puštanja bojlera u pogon.**
Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja plina ili neispravnosti dimovoda. Oštećenje ili blokada bojlera uslijed nekontroliranog rada.
- ⚠ **Isprazniti komponente koje bi mogle sadržavati toplu vodu pomoću eventualnih odušaka, prije manipuliranja njima.**
Tjelesne ozljede uslijed opekline.
- ⚠ **Provesti čišćenje od vapnenca na pojedinim komponentama pridržavajući se sigurnosnih propisa za rabljeni preparat. Tijekom radova prostoriji treba provjetravati, obavezno je nošenje sredstava osobne zaštite i izbjegavati miješanje različitih preparata te zaštititi boiler i okolne predmete.**
Tjelesne ozljede uslijed dodira opasnih tvari s kožom ili očima te uslijed njihova gutanja. Oštećenje bojlera ili okolnih predmeta uslijed korozije izazvane kiselim preparatima.
- ⚠ **Ako se osjeti miris po paljevini ili ako se primijeti kako iz bojlera izlazi dim, isključiti električno napajanje bojlera, otvoriti prozore i bez odlaganja obavijestiti tehničara.**
Tjelesne ozljede uslijed opekline, udisanja dima, trovanja.

Sigurnosni propisi


Legenda simbola:

- ⚠ Nepoštovanje ovog upozorenja može dovesti do ozljeda koje u nekim okolnostima mogu biti i smrtonosne za čovjeka
- ⚠ Nepoštovanje upozorenja može dovesti do šteta, u nekim okolnostima i teških, na predmetima, biljkama i životinjama

- ⚠ **Uređaj se mora instalirati na čvrsti zid koji nije osjetljiv na vibracije.**
Nepoštovanje upozorenja može dovesti do šteta, u nekim okolnostima i velikih, na predmetima, biljkama i životinjama.
- ⚠ **Paziti da se kod bušenja zida ne oštete električni kablovi i postojeći cjevovodi.**
Strujni udar uslijed dodira električnog voda pod naponom. Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja gasa iz oštećenih cjevovoda. Oštećenje postojećih instalacija. Poplavlivanje prostorije uslijed curenja iz oštećenih cjevovoda.
- ⚠ **Električne spojeve treba izvoditi kablovima odgovarajućeg preseka.**
Požar uslijed pregrevanja električnih kablova neodgovarajućeg preseka.
- ⚠ **Zaštititi cevi i spojne kablove tako da se spreči mogućnost njihovog oštećenja.**
Strujni udar uslijed dodira električnog voda pod naponom. Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja gasa iz oštećenih cjevovoda. Oštećenje postojećih instalacija. Poplavlivanje prostorije uslijed curenja iz oštećenih cjevovoda.
- ⚠ **Osigurati da prostorija u kojoj se instalira kotao i instalacije na koje se on priključuju budu u skladu sa važećim propisima.**
Strujni udar uslijed dodira neispravno instaliranog električnog voda pod naponom. Oštećenje kotla uslijed neprimjerenih uslova rada.
- ⚠ **Koristiti primerene ručne alate (posebnu pažnju obratiti na to da alat ne bude oštećen i da je drška čitava i ispravno pričvršćena), alate treba ispravno koristiti i osigurati ih od pada s visine. Nakon upotrebe alate pospremiti.**
Telesne ozljede uslijed prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, uboda ili cepanja. Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca, posekotina.
- ⚠ **Koristiti električne alate koji su primereni namjeni (paziti da su utikač i kabel za napajanje neoštećeni te da su okretni dijelovi ispravno pričvršćeni), električne alate treba propisno koristiti, s dovodnim kablom se ne smiju prepriječiti prolazi, osigurati alat od pada s visine i nakon upotrebe uredno ga pospremiti.**
Telesne ozljede uslijed prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, uboda ili cepanja, buka, vibracije. Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca, posekotina.
- ⚠ **Osigurati da merdevine budu stabilno oslonjene, da imaju odgovarajuću čvrstoću, da su stube neoštećene i da nisu klizave, da se merdevine ne pomiču dok je na njima osoba te da uvek neko pazi tokom radova.**
Telesne ozljede zbog pada s visine ili zbog priklještenja (dvostruke merdevine).
- ⚠ **Osigurati da merdevine s platformom budu solidno oslonjene, da imaju odgovarajuću čvrstoću, da merdevine nisu oštećene ni klizave te da imaju rukohvat duž rampe i parapete oko platforme.**
Telesne ozljede zbog pada s visine.
- ⚠ **Tokom rada na visini (u pravilu višoj od dva metra) osigurati primenu obodnog parapeta u zoni rada ili korištenje sistema ličnog osiguranja vezivanjem radi sprečavanja pada. Prostor eventualnog pada mora biti bez opasnih prepreka i da površina mogućeg udara bude od polukrutog materijala koji se lako deformiše.**
Telesne ozljede zbog pada s visine.
- ⚠ **Osigurati da mesto rada udovoljava higijensko-sanitarnim uslovima (smislu rasvete, prozračivanja i čvrstoće).**
Telesne ozljede zbog spoticanja, udaraca itd.
- ⚠ **Odgovarajućim materijalom zaštititi kotao i područje oko mesta izvođenja radova.**
Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed prljanja čestica materijala, udaraca ili zasjecanja.
- ⚠ **Uređaj pomicati uz primenu propisanih mera zaštite i s osobitom pažnjom.**
Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed udaraca, zasjecanja ili prignječenja.
- ⚠ **Tokom izvođenja radova je obavezno nošenje sredstava lične zaštite.**
Telesne ozljede zbog strujnog udara, prljanja čestica materijala, udisanja prašine, udaraca, posekotina, uboda, cepanja, buke, vibracija.
- ⚠ **Organizovati premeštanje materijala i opreme tako da se radovi izvode bez smetnje, izbjegavajući podupiranja koja bi mogla popustiti.**
Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed udaraca, zasjecanja i prignječenja.
- ⚠ **Radove unutar kotla treba izvoditi s potrebnim oprezom kako bi se sprečili grubi kontakti sa tesno smještenim unutrašnjim delovima**
Telesne ozljede kao što su posekotine, ubodi ili poderotine.
- ⚠ **Ponovo postaviti sve sigurnosne i kontrolne funkcije koje su bile uklonjene zbog intervencije na kotlu te ispitati njihovu efikasnost pre ponovnog puštanja kotla u pogon.**
Eksplozija, požar ili trovanje uslijed curenja gasa ili neispravnosti dimovoda. Oštećenje ili blokada kotla uslijed nekontrolisanog rada.
- ⚠ **Isprazniti komponente koje bi mogle sadržavati toplu vodu pomoću eventualnih odušaka, pre manipulisanja njima.**
Telesne ozljede uslijed opekline.
- ⚠ **Sprovesti čišćenje od kameca na pojedinim komponentama pridržavajući se sigurnosnih propisa. Tokom radova prostoriji treba provetravati, obavezno je nošenje sredstava lične zaštite i izbjegavati mešanje različitih preparata te zaštititi boiler i okolne predmete.**
Telesne ozljede uslijed dodira opasnih materija s kožom ili očima te uslijed njihovog gutanja. Oštećenje kotla ili okolnih predmeta uslijed korozije izazvane kiselim preparatima.
- ⚠ **Ako se oseti miris po paljevini ili ako se primeti kako iz kotla izlazi dim, isključiti električno napajanje kotla, otvoriti prozore i bez odlaganja obavestiti tehničara.**
Telesne ozljede uslijed opekotina, udisanja dima, trovanja.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča




Objašnjenje:

1. Digitalni pokazivač
2. Tipke +/- za podešavanje temperature potrošne vode
3. Tipka Način rada (MODE)
(Odabir NAČINA rada)
4. Manometar
5. Tipka za uključivanje/isključivanje funkcija Auto i/ili Comfort.
6. Tipka Izlaz (ESC)
7. Zakretna sklopka za programiranje
8. Tipka OK (Programiranje)
9. Tipka ON/OFF
11. Tipka Reset
12. Tipke +/- za podešavanje temperature grijanja

Objašnjenje:

1. Displej
2. Tasteri +/- za podešavanje temperature sanitarne vode
3. Taster Mod (MODE)
4. Manometar
5. Auto Funkcija i/ili Konfor Funkcija omogućiti/ onemogućiti dugme
6. Taster Izlaz (ESC)
7. "programator" programiranja
8. Taster OK (Programiranje)
9. Taster ON/OFF
11. Taster Reset
12. Tasteri +/- za podešavanje temperature grejanja



Opis:

	Brojčane oznake: - stanje bojlera i odgovarajuće tempera (°C) - dpjava kodnih oznaka greške (Err) - setiranje izbornika
	Dojava potrebe intervencije servisa
	Dojava nazočnosti plamena s naznakom korištene sange ili blokade rada
	Postavljen je rad u grijanju
	Aktiviran je zahtjev za grijanjem
	Postavljen je rad u pripremi potrošne vode
	Aktiviran je zahtjev za potrošnom vodom
comfort	Uključena funkcija Comfort
OFF	Bojler je isključen uz uključenu funkciju protiv smrzavanja
	Aktivna je funkcija zaštite od zaleđivanja
AUTO	Uključena AUTO funkcija
	Spojen temperaturni osjetnik solarnog sustava


Objašnjenje:

	Brojčane oznake: - stanje bojlera i odgovarajuće tempera (°C) - dpjava kodnih oznaka greške (Err) - setiranje izbornika
	Dojava potrebe intervencije servisa
	Dojava nazočnosti plamena s naznakom korištene sange ili blokade rada
	Podešena funkcija grejanja
	Zahtev za aktivno grejanje
	Podešena funkcija sanitarne vode
	Zahtev za aktivnu sanitarnu vodu
comfort	konfor tople vode aktivan
OFF	kotao ugašen sa funkcijom protiv zamrzavanja aktivnom
	Aktivna funkcija protiv zamrzavanja
AUTO	AUTO funkcija aktivna
	Solarna temperatura sonde povezana (opcija)


Prikaz cjelokupnog aparata

Prikaz celokupnog aparata

CLAS EVO 24 CF



CLAS EVO SYSTEM 24/28 CF



Legenda


1. Kolektor dimnih plinova
2. Sonda plinova
3. Kapa dimnih plinova
4. Primarni izmjenjivač
5. Termostat prekomjerne temperature
6. Sonda ulaza u sustav grijanja
7. Plamenik
8. Elektrode za paljenje
9. Plinski ventil
10. Upaljač
12. Sigurnosni ventil 3 bara
13. Sekundarni izmjenjivač
14. Ventil za pražnjenje
15. Mjerač protoka sanitarne tople vode
16. Slavina za punjenje
17. Filtar sustava sanitarne tople vode
18. Modulacijski cirkulacijski uređaj s odzračivačem
19. Povratna sonda u sustavu grijanja
20. Elektromotorni skretnički ventil
21. Elektroda za dojavu plamena
22. Ploče od keramičkih vlakana
23. Komora izgaranja
24. Ekspanzijska posuda

Legenda

1. Kolektor dimnih gasova
2. SONTA za dimove
3. Okapnica za dimove
4. Primarni izmenjivač
5. Termostat prekomerne temperature
6. Sonda ulaza u sistem grejanja
7. Gorionik
8. Elektrode za paljenje
9. Gasni ventil
10. Upaljač
12. Sigurnosni ventil 3 bara
13. Sekundarni izmenjivač
14. Ventil za pražnjenje
15. Merač protoka sanitarne tople vode
16. Slavina za punjenje
17. Filter sistema sanitarne tople vode
18. Modulacijski cirkulacioni uređaj s odzračivačem
19. Povratna sonda u sistemu grejanja
20. Elektromotorni trokraki ventil
21. Jonizaciona elektroda
22. Ploče od keramičkih vlakana
23. Gorionik
24. Ekspanziona posuda

Dimenzije bojlera

Dimenzije kotla




Šablona za instaliranje

Šablon za instaliranje

Minimalne udaljenosti kod instaliranja

Da bi se omogućilo nesmetano održavanje bojlera nužno je poštovati sljedeće minimalne udaljenosti pri instaliranju.


Bojler se mora ugraditi po propisima uz uporabu libele.



Minimalne udaljenosti kod instaliranja

Da bi se omogućilo nesmetano održavanje kotla nužno je poštovati sledeće minimalne udaljenosti pri instaliranju.

Kotao se mora ugraditi po propisima uz upotrebu libele.



Tehnički podaci

OPĆENITI PODACI	Naziv modela :		CLAS EVO 24 CF	CLAS EVO SYSTEM 24 CF	CLAS EVO SYSTEM 28 CF
	Atest CE (pin)		1312BR4794		1312BR4923
	Tip bojlera		B11 - B11bs		
ENERGETSKE KARAKTERISTIKE	Nazivni toplinski kapacitet grij. max/min (Hi)	kW	25,8 / 11,0	25,8 / 11,0	29,5 / 13,0
	Nazivni toplinski kapacitet grij. max/min (Hs)	kW	28,7 / 12,2	28,7 / 12,2	32,8 / 14,4
	Nazivni toplinski kapacitet sanit. max/min (Hi)	kW	27 / 11,0	27 / 11,0	30,5 / 13
	Nazivni toplinski kapacitet sanit. max/min (Hs)	kW	30 / 12,2	30 / 12,2	33,9 / 14,4
	Toplinska snaga max/min.	kW	23,7 / 9,9	23,7 / 9,9	26,7 / 11,2
	Snaga za zagrijavanje PTV max/min	kW	24,8 / 99	24,8 / 99	27,6 / 11,2
	Učinak izgaranja (mjereno na dimnim plinovima)	%	93,0	93,0	92,3
	Učinak pri nazivnom kapacitetu (60/80 °C) Hi	%	91,9 / 82,8	91,9 / 82,8	90,6 / 81,6
	Učinak pri 30% na 47 °C Hi	%	91,2 / 82,1	91,2 / 82,1	89,7 / 80,8
	Učinak na minimumu Hi	%	90,2 / 81,2	90,2 / 81,2	86,5 / 77,9
	Zvjezdice za učinak (smjernica 92/42/EEC)		***	***	**
	SEDBUK klasifikacija		D	D	D
	Maksimalni gubitak topline na plaštu (ΔT=50 °C)	%	1,1	1,1	1,7
	Gubici u dimnjaku s plamenikom u pogonu	%	7,0	7,0	7,7
	Gubici u dimnjaku s ugašenim plamenikom	%	0,4	0,4	0,4
EMISIJE	Preostala snaga u odvodu dim. plinova	Pa	3	3	3
	Klasa Nox		3	3	3
	Temperatura dimnih plinova (G20)	°C	118	118	133
	Sadržaj CO ₂ (G20)	%	5,8	5,8	6,2
	Sadržaj CO (0%=2)	ppm	53	53	41
	Sadržaj O ₂ (G20)	%	10,1	10,1	9,3
	Maksimalni kapacitet dimnih plinova (G20)	Kg/h	63,6	63,6	68,9
	Prekomjerna količina zraka	%	93	93	80
SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA	Pad tlaka na stani vode (mas.) Δt=20 °C	mbar	200	200	200
	Zaostala prevalencija za instalaciju	bar	0,25	0,25	0,25
	Tlak punjenja ekspanzijske posude	bar	1	1	1
	Maksimalni tlak grijanja	bar	3	3	3
	Kapacitet ekspanzijske posude	l	8	8	8
	Temperatura grijanja maks./min.	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35
SUSTAV TOPLJE SANITARNE VODE	Temperatura sanitarne vode maks./min.	°C	60 / 36	60 / 40	60 / 40
	Specifični kapacitet sanit. (10 min. uz ΔT=30 °C)	l/min	12,2		
	Trenutačna količina tople vode ΔT=25 °C	l/min	14,5		
	Trenutačna količina tople vode ΔT=35 °C	l/min	10,2		
	Br. zvjezdica za sanitarni komfor (EN13203)	stars	3		
	Minimalno izuzimanje tople sanit. vode	l/min	1,7		
	Tlak sanitarne vode maks./min.	bar	7		
EL. PODACI - OKOLINA	Napon/frekvencija struje napajanja	V/Hz	230/50	230/50	230/50
	Ukupna apsorbirana električna snaga	W	79	79	90
	Minimalna radna temperatura okoline	°C	+5	+5	+5
	Stupanj zaštite električne instalacije	IP	X5D	X5D	X5D
	Težina	kg	30	30	31

Tehnički podaci

OPŠTI PODACI	Naziv modela: CLAS EVO		CLAS EVO 24 CF	CLAS EVO SYSTEM 24 CF	CLAS EVO SYSTEM 28 CF
	Atest CE (pin)		1312BR4794		1312BR4923
	Tip kotla		B11 - B11bs		
ENERGETSKE KARAKTERISTIKE	Nazivni toplotni kapacitet grej. max/min (Hi)	kW	25,8 / 11,0	25,8 / 11,0	29,5 / 13,0
	Nazivni toplotni kapacitet grej. max/min (Hs)	kW	28,7 / 12,2	28,7 / 12,2	32,8 / 14,4
	Nazivni toplotni kapacitet sanit. max/min (Hi)	kW	27 / 11,0	27 / 11,0	30,5 / 13
	Nazivni toplotni kapacitet sanit. max/min (Hs)	kW	30 / 12,2	30 / 12,2	33,9 / 14,4
	Toplotna snaga max/min.	kW	23,7 / 9,9	23,7 / 9,9	26,7 / 11,2
	Snaga za zagrijavanje PTV max/min		24,8 / 99	24,8 / 99	27,6 / 11,2
	Učink izgaranja (mjereno na dimnim plinovima)	%	93,0	93,0	92,3
	Učink pri nazivnom kapacitetu (60/80 °C) Hi/Hs	%	91,9 / 82,8	91,9 / 82,8	90,6 / 81,6
	Učink pri 30% na 47 °C Hi/Hs	%	91,2 / 82,1	91,2 / 82,1	89,7 / 80,8
	Učink na minimumu Hi/Hs	%	90,2 / 81,2	90,2 / 81,2	86,5 / 77,9
	Zvezdice za učink (smernica 92/42/EEC)		***	***	**
	SEDBUK klasifikacija		D	D	D
	Maksimalni gubitak toplote na oplati (ΔT=50 °C)	%	1,1	1,1	1,7
	Gubici u dimnjaku s gorionikom u pogonu	%	7,0	7,0	7,7
	Gubici u dimnjaku s ugašenim gorionikom	%	0,4	0,4	0,4
EMISIJE	Preostala snaga u odvodu dim. gasova	Pa	3	3	3
	Klasa Nox		3	3	3
	Temperatura dimnih gasova (G20)	°C	118	118	133
	Sadržaj CO ₂ (G20)	%	5,8	5,8	6,2
	Sadržaj CO (0%=2)	ppm	53	53	41
	Sadržaj O ₂ (G20)	%	10,1	10,1	9,3
	Maksimalni kapacitet dimnih gasova (G20)	Kg/h	63,6	63,6	68,9
	Prekomjerna količina zraka		93	93	80
SISTEM CENTRALNOG GREJANJA	Pad pritiska na stani vode (mas.) Δt=20 °C	mbar	200	200	200
	Zaostala prevalencija za instalaciju	bar	0,25	0,25	0,25
	Pritisak punjenja ekspanzione posude	bar	1	1	1
	Maksimalni pritisak grejanja	bar	3	3	3
	Kapacitet ekspanzione posude	l	8	8	8
	Temperatura grejanja maks./min.	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35
SISTEM TOPLE SANITARNE VODE	Temperatura sanitarne vode maks./min.	°C	60 / 36	60 / 40	60 / 40
	Specifični kapacitet sanit. (10 min. uz ΔT=30 °C)	l/min	12,2		
	Trenutna količina tople vode ΔT=25 °C	l/min	14,5		
	Trenutna količina tople vode ΔT=35 °C	l/min	10,2		
	Br. zvjezdica za sanitarni komfor (EN13203)		3		
	Minimalno izuzimanje tople sanit. vode	l/min	1,7		
	Pritisak sanitarne vode maks./min.	bar	7		
EL. PODACI - OKOLINA	Napon/frekvencija struje napajanja	V/Hz	230/50	230/50	230/50
	Ukupna apsorbovana električna snaga	W	79	79	90
	Minimalna radna temperatura okoline	°C	+5	+5	+5
	Stepen zaštite električne instalacije	IP	X5D	X5D	X5D
	Težina	Kg	30	30	31

Upozorenja prije postavljanja

Ovaj bojler služi za zagrijavanje vode na temperaturu nižu od temperature vrenja.

Prije spajanja bojlera treba:

- provjeriti da na cijevi za izlaz plinova nema ogrebotina i da na nju nije spojen odvod drugih uređaja, osim ako on nije napravljen s drugim ciljem i u skladu sa zakonima na snazi,
- paziti da u slučaju spajanja postojećih cijevi za izlaz dima one budu potpuno čiste, te da na njima nema nečistoća jer bi one, u slučaju da se odvoje od cijevi, mogle blokirati prolaz dima i tako dovesti stanare u opasnost,
- paziti da se u slučaju spajanja neprilagođenih cijevi za izlaz dima postavi unutarnja cijev,
- izbjegavati postavljanje uređaja na područja u kojima zrak koji sagorijeva sadrži visoki stupanj klora (okolina tipa bazen) i/ili drugih štetnih proizvoda kao što je amonijak (frizerski salon), alkalne tvari (praonica)...
- u slučaju jako tvrde vode, postoji opasnost od stvaranja kamenca i posljedično smanjenja učinkovitosti rada sastavnih dijelova bojlera.
- Stupanj sumpora u korištenom plinu mora biti niži od europskih normi na snazi: maksimum u godini u vrlo kratkom razdoblju: 150 mg/m³ plina, a prosječno u godini 30 mg/m³ plina

Uređaji tipa B11bs (uređaji s propusnom komorom predviđeni za priključivanje na cijev za odvod proizvoda izgaranja izvan prostorije; grijač u procesu izgaranja koristi zrak kojeg uzima neposredno iz prostorije u kojoj je instaliran).

Vučenje odvoda plinskih para vrši se na prirodan način.

Ovaj tip grijača ne može biti instaliran u prostoriji koja ne odgovara prikladnim propisima ventilacije. Grijač mora biti instaliran na cjelovitom i nepomičnom zidu, kako bi se spriječio pristup električnim dijelovima pod naponom kroz otvor na stražnjem dijelu donje konstrukcije. Da se ne bi dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje grijača, mjesto instalacije mora odgovarati vrijednosti granične temperature funkcioniranja te mora biti zaštićeno od atmosferskih čimbenika.

U kreiranju tehničkog prostora, obvezno je poštivanje minimalnih udaljenosti koje jamče pristup dijelovima grijača.

**POZOR**

U blizini bojlera ne smiju se držati zapaljive tvari niti predmeti od zapaljivih materijala.

Prostorija u kojoj se bojler instalira kao i instalacije na koje se on priključuje moraju biti sukladni važećim normama.

Ako u prostoriji ima prašine i/ili agresivnih para, uređaj mora raditi neovisno o okolnome zraku.

**POZOR**

Instaliranje i prvo puštanje u rad moraju se povjeriti kvalificiranoj osobi i moraju se obaviti sukladno državnim i međunarodnom normama za instaliranje kao i sukladno eventualnim lokalnim propisima o zaštiti javnog zdravlja

Upozorenja pre postavljanja

Ovaj kotao služi da se voda zagrije do temperature koja je niža od temperature ključanja.

Pre nego što priključite kotao, neophodno je da :

- proverite da cev za odvod dimnih gasova nije nigde oštećena i da na nju nije povezan odvod drugih uređaja, osim ako nije napravljen u neku drugu svrhu u skladu sa važećim propisima,
- u slučaju priključivanja na postojeće cevi za odvod dimnih gasova, one budu savršeno čiste i da u njima nema nikakve šljake, jer ako se ona odvoji može ometati prolaz dimnih gasova i dovesti ukućane u opasnost,
- u slučaju priključivanja na kanale za odvod dima koji nisu prilagođeni ovom uređaju, bude prvo postavljena jedna unutrašnja cev,
- izbjegavajte postavljanje uređaja u zone u kojima vazduh za sagorevanje sadrži povišene količine hlora (ambijenti tipa bazena), i/ili drugih štetnih proizvoda kao što su amonijak (frizerski saloni), ili alkalnih supstanci (perionice)...
- u slučaju korišćenja tvrde vode, postoji opasnost od stvaranja kamenca i samim tim od smanjenja efikasnosti rada sklopova kotla.
- Nivo sumpora u gasu koji se koristi mora biti manje vrednosti od vrednosti od važećih evropskih propisa : maksimalna godišnja vrednost tokom kratkog perioda : 150 mg/m³ gasa i prosečna godišnja vrednost od 30 mg/m³ gasa

Uređaji tipa B11bs imaju otvoreno ložište i predviđeni su za povezivanje sa vodom za izbacivanje proizvoda sagorevanja van prostorije; vazduh za sagorevanje se preuzima direktno iz prostora u kojem je postavljen kotao.

Izbacivanje dimova se vrši prirodnim izvlačenjem. Ovaj tip kotla ne sme biti postavljen u prostoriju koja ne odgovara propisanim pravilima provetravanja. Da se ne bi narušio pravilan rad kotla, mesto postavljanja treba da odgovara graničnim vrednostima radne temperature i da bude zaštićeno tako da kotao ne dolazi u direktni kontakt sa atmosferskim uticajima. Kotao je projektovan za ugradnju na zid. Kotao treba da bude postavljen na zid koji može da podnese njegovu težinu.

Prilikom pravljenja namenske prostorije zahteva se poštovanje minimalnih odstojanja koja osiguravaju pristup delovima kotla.

**POZOR**

U blizini kotla ne smeju se držati zapaljive materije niti predmeti od zapaljivih materijala.

Prostorija u kojoj se kotao instalira kao i instalacije na koje se on priključuje moraju biti u skladu sa važećim normama.

Ako u prostoriji ima prašine i/ili agresivnih para, uređaj mora raditi nezavisno od okolinog vazduha.

**POZOR**

Instaliranje i prvo puštanje u rad moraju se poveriti ovlašćenom serviseru i moraju se obaviti u skladu sa državnim i međunarodnom normama za instaliranje kao i u skladu sa eventualnim lokalnim propisima o zaštiti javnog zdravlja

postavljanje

Spajanje plina

Bojler je projektiran za rad na plin iz kategorija koje su navedene na sljedećoj tablici:

DRŽAVA	MODEL	KATEGORIJE
HR	CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24/28 CF	II _{2H3B/P}

Pregledom natpisne pločice na ambalaži i samom bojleru utvrditi da li je bojler namijenjen korištenju u zemlji u kojoj se kani instalirati, da kategorija plina za koji je projektiran odgovara jednoj od dopuštenih kategorija u zemlji instaliranja.

Cijev za dovod plina mora biti izvede i dimenzioniran prema propisima specifične Norme kao i na osnovi specifičnih karakteristika samoga bojlera te njegove maksimalne snage. Dimenzije i priključak prekidnog ventila moraju biti ispravno izvedeni.

Prije instaliranja se preporučuje temeljito čišćenje plinskih cjevovoda kako bi se uklonile eventualne nečistoće koje bi mogle ugroziti ispravan rad bojlera.

Provjeriti da li plin iz javne reže odgovara onome za koji je pripremljen bojler (vidi natpisnu pločicu s tehničkim karakteristikama bojlera).


Važno je i provjeriti tlak plina u mreži (metan ili GPL) koji će se koristiti za napajanje bojlera. Naime, ako je tlak plina nedostatan tada bi mogla biti smanjena snaga rada generatora s negativnim posljedicama za korisnika.

Spajanje vode

Na sljedećoj su slici prikazani priključci vode i plina na bojler. Maksimalni tlak vode u vodovodnoj mreži ne smije biti veći od 6 bara; u suprotnom slučaju treba instalirati odgovarajući reduktor tlaka.

Glede dimenzioniranja cjevovoda i grijaćih tijela instalacije centralnog grijanja treba procijeniti vrijednost zaostale (rezidualne) prevalencije ovisno o traženom kapacitetu, prema vrijednostima koje su dane na grafikonu cirkulacijskog uređaja.

Prikaz priključaka vode



Legenda:

- A = Ulaz u instalaciju
- B = Izlaz tople vode
- C = Ulaz plina
- D = Ulaz hladne vode
- E = Povrat u instalaciju
- F = Ispust pretlačnog uređaja
- G = Slavina za punjenje
- H = Armatura za pražnjenje
- R = Povrat spremnika vruće vode

instaliranje

Spajanje gasa

Kotao je projektovan za rad na gas iz kategorija koje su navedene na sledećoj tablici:

DRŽAVA	MODEL	KATEGORIJE
SR	CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24/28 CF	II _{2H3B/P}

Pregledom natpisne pločice na ambalaži i samom kotlu utvrditi da li je kotao namenjen korišćenju u zemlji u kojoj se treba instalirati, da kategorija gasa za koji je projektovan odgovara jednoj od dopuštenih kategorija u zemlji instaliranja.

Cev za dovod gasa mora biti izvede i dimenzionisana prema propisima specifične Norme kao i na osnovu specifičnih karakteristika samoga kotla te njegove maksimalne snage. Dimenzije i priključak prekidnog ventila moraju biti ispravno izvedeni.

Pre instaliranja se preporučuje temeljno čišćenje gasnih cjevovoda kako bi se uklonile eventualne nečistoće koje bi mogle ugroziti ispravan rad kotla.

Proveriti da li gas iz javne mreže odgovara onome za koji je pripremljen kotao (vidi natpisnu pločicu s tehničkim karakteristikama kotla).


Važno je i proveriti pritisak gasa u mreži (metan ili TNG) koji će se koristiti za napajanje kotla. Naime, ako je pritisak gasa nepostojan tada bi mogla biti smanjena snaga rada generatora s negativnim posljedicama za korisnika.

Spajanje vode

Na sledećoj su slici prikazani priključci vode i gasa na kotao. Maksimalni pritisak vode u vodovodnoj mreži ne sme biti veći od 6 bara; u suprotnom treba instalirati odgovarajući reduktor pritiska.

U pogledu dimenzionisanja cjevovoda i grejnih tela instalacije centralnog grejanja treba proceniti vrednost zaostale (rezidualne) prevalencije u zavisnosti od traženog kapaciteta, prema vrednostima koje su date na grafikonu pumpe.

Prikaz priključaka vode




Legenda:

- A = Ulaz u instalaciju
- B = Izlaz tople vode
- C = Ulaz gasa
- D = Ulaz hladne vode
- E = Povrat u instalaciju
- F = Ispust pretpritisnog uređaja
- G = Slavina za punjenje
- H = Armatura za pražnjenje
- R = Povratni bojler

Grafički prikaz zaostale (rezidualne) prevalencije cirkulacijskog uređaja

Grafički prikaz zaostale (rezidualne) prevalencije pumpe

**Pretlačni uređaj**

Montirati odljevnu cijev na sigurnosni ventil „F“ koja se isporučuje s kompletom instalacije vode.

Odljev pretlačnog uređaja (vidi sliku) mora biti spojen na odljevni sifon i mora biti moguć vizualni pregled kako bi se spriječilo da u slučaju prorade uređaja ne dođe do ozljeđivanja ljudi ili životinja odnosno do šteta na stvarima za što proizvođač otklanja svaku odgovornost.

Čišćenje instalacije grijanja

U slučaju instaliranja na starim instalacijama centralnog grijanja često u vodi ima raznih tvari ili aditiva što može negativno djelovati na rad i vijek trajanja novoga bojlera. Prije zamjene instalaciju treba temeljito isprati kako bi se uklonile eventualne nečistoće koje mogu ugroziti ispravnost rada bojlera. Provjeriti da li ekspanzijska posuda ima adekvatan kapacitet za ukupnu količinu vode sadržanu u instalaciji.

Priključivanje posude za toplu vodu**CLAS EVO SYSTEM**

Grijač je predviđen za upravljanje proizvodnjom tople sanitarne vode u posudi za toplu vodu.

Temperatura se podešava putem sonde NTC (pogledajte električnu shemu). U slučaju kontrole temperature putem termostata, treba promijeniti verziju grijača (od posude za toplu vodu na Sustav) putem izbornika 2/podizbornika 2/parametra 8.

Za detaljnije informacije, vidi knjižicu u setu.

Pretpritisni uređaj

Montirati odlivnu cev na sigurnosni ventil „F“ koja se isporučuje s kompletom instalacije vode.

Odliv pretpritisnog uređaja (vidi sliku) mora biti spojen na odlivni sifon i mora biti moguć vizuelni pregled kako bi se sprečilo da u slučaju prorade uređaja ne dođe do ozljeđivanja ljudi ili životinja odnosno do šteta na stvarima za šta proizvođač sa sebe skida svaku odgovornost.

Čišćenje instalacije grejanja

U slučaju instaliranja na starim instalacijama centralnog grejanja često u vodi ima raznih materija ili aditiva što može negativno delovati na rad i vek trajanja novog kotla. Pre zamene instalaciju treba temeljno isprati kako bi se uklonile eventualne nečistoće koje mogu ugroziti ispravnost rada kotla. Proveriti da li ekspanziona posuda ima adekvatan kapacitet za ukupnu količinu vode sadržanu u instalaciji.

Povezivanje cisterne**CLAS EVO SYSTEM**


Kotao je predviđen za upravljanje proizvodnje tople sanitarne vode u cisterni. Podešavanje temperature vrši se pomoću merača NTC (pogledajte električnu shemu).

U slučaju kontrole temperature pomoću termostata, neophodno je izmeniti verziju kotla (sa cisterne na Sistem) pomoću menija 2/podmenija 2/parametra 8.

Za više informacija, pogledajte uputstvo koje se nalazi u kompletu


Hidraulička shema

Hidraulička shema



Legenda:

1. Primarni izmjenjivač
2. Termostat prekoračenja temperature
3. Sonda na ulazu instalacije grijanja
4. Plamenik
5. Elektrode za paljenje
6. Plinski ventil
7. Sekundarni izmjenjivač
8. Sigurnosni ventil 3 bara
10. Automatski By-pass
11. Ventil za ispuštanje vode
12. Poluautomatski elektromagnetski ventil za punjenje
13. Filtar instalacije grijanja
14. Mjerač protoka sanitarne tople vode
15. Elektromotorni skretnički ventil
16. Vodomjer
17. Modulirajući cirkulacijski uređaj s odzračivačem
18. Elektroda za dojavu
19. Ekspanzijska posuda
20. Sonda povratne vode u instalaciju grijanja



Legenda:

1. Primarni izmjenjivač
2. Termostat prekoračenja temperature
3. Sonda na ulazu instalacije grijanja
4. Gorionik
5. Elektrode za paljenje
6. Gasni ventil
7. Sekundarni izmjenjivač
8. Sigurnosni ventil 3 bara
10. Automatski By-pass
11. Ventil za ispuštanje vode
12. Poluautomatski elektromagnetski ventil za punjenje
13. Filter instalacije grijanja
14. Merač protoka sanitarne tople vode
15. Elektromotorni trokraki ventil
16. Vodomjer
17. Modulirajući cirkulacioni uređaj s odzračivačem
18. Elektroda za dojavu
19. Ekspanziona posuda
20. Sonda povratne vode u instalaciju grijanja

Spajanje na dimnjak

Kotao mora biti spojen na dimnjak koji je u skladu sa važećim normama. Provjeriti ispravnost odvoda plinova izgaranja mjerenjem sadržaja CO₂ pri nominalnoj snazi. Ova vrijednost ne smije biti veća od one date u tablici s TEHNIČKIM PODACIMA.

Ako je vrijednost veća, provjerite stanje dimnjaka.

U slučaju u kojem neće biti moguće dovesti vrijednost CO₂ kako je navedeno u tablici s TEHNIČKIM PODACIMA ne stavljajte uređaj u funkciju.

NAPOMENA



Prije spajanja kotla potrebno je izvršiti brižljivo pranje svih cijevnih vodova uređaja, kako bi se otklonili eventualni ostaci narezivanja, zavarivanja ili nečistoća koji bi mogli dovesti u pitanje pravilno funkcioniranje kotla.

NAPOMENA

Provjeriti da izlazi plinova i ventilacije nisu zapriječeni.
Provjeriti da nema propuštanja na odvodu produkata izgaranja.



POZOR!

Prije bilo kakve intervencije na bojleru isključiti napajanje električnom energijom pomoću dvopolnog prekidača.

Električni spojevi

Radi veće sigurnosti instalaciju treba pregledati kvalificirana osoba. Proizvođač otklanja svaku odgovornost za eventualne štete nastale uslijed izostanka uzemljenja instalacije ili uslijed anomalija u napajanju električnom energijom.

Provjeriti da li je instalacija primjerena maksimalnoj snazi bojlera koja je naznačena na pločici s tehničkim karakteristikama.

Provjeriti da li je presjek kablova dostatan za vrijednost maksimalne apsorbirane snage. U svakom slučaju presjek vodiča ne smije biti manji od 1,5 mm².

Ispravno povezivanje s instalacijom uzemljenja osnovni je preduvjet sigurnosti rada aparata.

Kabel za dovod električne energije mora se priključiti na mrežu sljedećih karakteristika: 230V-50Hz pri čemu treba poštivati polarizaciju L-N a isto tako se mora ispravno izvesti dozemni spoj.

U slučaju zamjene kabela za dovod električne energije radove mora izvesti kvalificirana osoba. Za priključak bojlera treba koristiti vodič za uzemljenje (označen žuto/zelenom bojom izolacije, koji mora biti duži od aktivnih vodiča (N-L).

Kabel za dovod električne energije

Povezivanje vodova za izbacivanje dimova

Kotao treba da bude povezan sa sistemom za izbacivanje dimova izvedenim prema važećim propisima. Proverite ispravnost izbacivanja proizvoda sagorevanja merenjem sadržaja CO₂ pri nominalnoj toplotnoj snazi. Ova vrednost ne sme biti veća od navedene u tabeli sa Tehnički podacima (str. 8).

Ukoliko se ustanovi da je ova vrednost veća, proverite efikasnost sistema za izbacivanje dimova. U slučaju da nije moguće dovesti vrednost CO₂ na nivo naznačen u tabeli sa Tehničkim podacima, uređaj ne stavljajte u upotrebu.



VAŽNO

Vodovi za izbacivanje dimova ne smeju biti u kontaktu ili u blizini zapaljivih materijala i ne smeju prolaziti kroz građevinske konstrukcije ili zidove od zapaljivih materijala.

VAŽNO

Osigurati da prolazi za izbacivanje i provetravanje nisu blokirani.
Osigurati da nema curenja na vodovima za izbacivanje dimova



POZOR!

Pre bilo kakve intervencije na kotlu isključiti napajanje električnom energijom pomoću dvopolnog prekidača.

Električni priključci

Radi veće sigurnosti instalaciju treba pregledati kvalifikovana osoba. Proizvođač otklanja svaku odgovornost za eventualne štete nastale usled nedostatka uzemljenja instalacije ili usled anomalija u napajanju električnom energijom.

Proveriti da li je instalacija primerena maksimalnoj snazi kotla koja je naznačena na pločici s tehničkim karakteristikama.

Proveriti da li je presek kablova dovoljan za vrednost maksimalne apsorbirane snage. U svakom slučaju presek kablova ne sme biti manji od 1,5 mm².

Ispravno povezivanje s instalacijom uzemljenja osnovni je preduslov sigurnosti rada aparata.

Kabel za dovod električne energije mora se priključiti na mrežu sledećih karakteristika: 230V-50Hz pri čemu treba poštovati polarizaciju L-N a isto tako se mora ispravno izvesti spoj uzemljenja.

U slučaju zamene kabela za dovod električne energije radove mora izvesti kvalifikovana osoba. Za priključak kotla treba koristiti vodič za uzemljenje (označen žuto/zelenom bojom izolacije, koji mora biti duži od aktivnih kablova (N-L).

Kabel za dovod električne energije



VAŽNO!

Priključak na električnu mrežu mora biti fiksni (nije dopuštena uporaba kabela s utikačem) te mora imati dvopolni prekidač s razmakom kontakata od najmanje 3 mm)



VAŽNO!

Priključak na električnu mrežu mora biti fiksni (nije dopuštena uporaba kabela s utikačem) te mora imati dvopolni prekidač s razmakom kontakata od najmanje 3 mm)

Zabranjena je uporaba višestrukih utičnica, produžnih kablova ili adaptera.

Zabranjena je uporaba instalacije vode, centralnog grijanja ili plin plina za uzemljenje aparata.

Bojler nije zaštićen od posljedica udara groma.

Ako se pokaže potreba zamjene mrežnih osigurača, koristiti brze osigurače od 2A.

Zabranjena je upotreba višestrukih utičnica, produžnih kablova ili adaptera.

Zabranjena je upotreba instalacije vode, centralnog grejanja ili gasa za uzemljenje aparata.


Kotao nije zaštićen od posledica udara groma.

Ako se pokaže potreba zamene mrežnih osigurača, koristiti brze osigurače od 2A.

Priključivanje perifernih uređaja

Za pristupanje priključcima za spajanje perifernih jedinica postupite na slijedeći način:

- isključite električno napajanje bojlera
- skinite kućište tako da ga otkvačite sa upravljačkog panela
- rotirajte upravljački panel izvlačeći ga naprijed
- otkvačite dvije kopče "a" i rotirajte poklopac "b" kako bi imali pristup perifernim priključcima
- odvijete dva vijka "c" i maknite poklopac "d" sa upravljačkog panela kako bi imali pristup glavnoj upravljačkoj ploči.



Priključi perifernih uređaja:

BUS = spoj uređaja za udaljeno upravljanje (modulacijski uređaj)

FLOOR/ TA2 = Termostat grijače ploče ili termostat temperature okoline 2 (odabire se putem parametra 223)

SE = Vanjsku sondu

TNK = Senzor na kotlu - CLAS EVO SYSTEM


SOL = Sonda solarnog

TA1 = Termostat temperature okoline 1

Priključivanje perifernih uređaja

Za pristup perifernoj jedinici slijedite sledeće korake:

- Isključite kotao sa dovoda struje
- Izvadite kuciste raskopčavajući ga od razvodne table
- Rotirajte kontrolnu tablu vuceti je napred
- Odkacite dva klipa "a" rotirajte poklopac "b" da imaju pristup za perifernu konekciju
- Odvrnite dva srafa "c" i pomerite poklopac "d" sa razvodne table da imate pristup glavnom P.C.B.



Periferne konekcije :

BUS = Daljinska kontrola konekcije (modulacija uređaja)



FLOOR/ TA2 = Termostat podnog grejanja ili termostat ambijenta 2 (bira se pomoću parametra 223)

SE = Spoljašnji merač

TNK = Davač rezevoara - CLAS EVO SYSTEM

SOL = Sonda solarnog

TA1 = Termostat ambijenta 1



(*) = CLAS EVO SYSTEM



POZOR!

Glede priključivanja i razmještaja kablova perifernih uređaja koji su dodatna oprema, vidi upute za instaliranje samih perifernih uređaja.



POZOR!

U pogledu priključivanja i razmještaja kablova perifernih uređaja koji su dodatna oprema, videti uputstvo za instaliranje samih perifernih uređaja.

Priključivanje sobnog termostata

- Uvući kabel termostata,
- Otpustiti kablove na stezaljkama kao što je prikazano na slici, prije toga ukloniti premoštenje
- Ispitati da li se vratašca nosača instrumenata otvaraju i zatvaraju bez zatezanja kabela i da li je kabel dobro spojen,
- ponovno zatvoriti vratašca, zatvoriti vratašca nosača instrumenata i prednju oplatu.

Priključivanje sobnog termostata


- Uvući kabel termostata,
- Otpustiti kablove na stezaljkama kao što je prikazano na slici, pre toga ukloniti premoštenje
- Ispitati da li se vratašca nosača instrumenata otvaraju i zatvaraju bez zatezanja kabela i da li je kabel dobro spojen,
- ponovo zatvoriti vratašca, zatvoriti vratašca nosača instrumenata i prednju oplatu.

Šema električne instalacije bojlera

Električnu instalaciju treba dati na pregled kvalificiranoj osobi. Proizvođač otklanja svaku odgovornost za eventualne štete nastale uslijed izostanka uzemljenja instalacije ili zbog anomalija u napajanja električnom energijom.


Šema električne instalacije kotla

Električnu instalaciju treba dati na pregled kvalifikovanoj osobi. Proizvođač otklanja svaku odgovornost za eventualne štete nastale usled inedostatka uzemljenja instalacije ili zbog anomalija u napajanju električnom energijom.



Postupak paljenja

Pritisnite ON/OFF tipku  na upravljačkoj ploči kako biste uključili bojler.

**Ignition procedure**

Press the ON/OFF button on the control panel to switch on the boiler. The display shows:

• način rada:

	Zima		Ljeto
			samo grijanje CLAS EVO SYSTEM

• brojevi prikazuju:

- postavnu temperaturu u načinu rada centralno grijanje
- postavnu temperaturu u načinu rada potrošna potrošna topla voda

Obavljanje određenih funkcija prikazan je:


• Način rukovanja

	Zima		Leto
			samo grijanje CLAS EVO SYSTEM

• Cifre ukazuju:

- podešavanje temperature u režimu centralnog grijanja
- podešavanje temperature tople vode u toplu vodu za domaćinstvo

Obavljanje određenih funkcija prikazan je:

Funkcija odzračivanja		Funkcija ciscenja vazduha
Prekoračenje crpke c.g.		CH pumpa zauzeta
Hlađenje spremnika PTV-a		DHW naknadno hlađenje

Priprema za rad

Radi sigurnosti i ispravnosti rada aparata, bojler mora pustiti u rad stručna osoba koja posjeduje zakonom predviđenu kvalifikaciju.

Priprema za rad

Radi sigurnosti i ispravnosti rada aparata, kotao mora pustiti u rad stručna osoba koja posjeduje zakonom predviđenu kvalifikaciju.

Napajanje električnom energijom

- Ispitati da li napon i frekvencija odgovara vrijednostima koje su navedene na pločici s tehničkim karakteristikama.
- Ispitati učinkovitost uzemljenja

Napajanje električnom energijom

- Ispitati da li napon i frekvencija odgovara vrednostima koje su navedene na pločici s tehničkim karakteristikama.
- Ispitati ispravnost uzemljenja

Punjenje vodom

Postupak:

- otvorite ventile oduške radijatora u sistemu;
- popustite čep automatskog ventila oduške na pumpi;
- otvarajte postepeno slavinu za punjenje kotla i zatvorite ventile oduške na radijatorima čim voda krene da izlazi;
- zatvorite slavinu za punjenje kotla kada pritisak na vodomernu dostigne 1-1,5 bara.

Punjenje vodom

Postupak:

- otvoriti ispusne ventile radijatora uređaja;
- popustiti čep automatskog ventila za ispuštanje zraka na cirkularnoj crpki;
- postepeno otvoriti slavinu za punjenje grijača te zatvoriti ispusne ventile radijatora čim počne izlaziti voda;
- zatvoriti slavinu za punjenje grijača kad hidrometar označi pritisak od 1 – 1,5 bar.

Dovod plina

Postupak:

- kontrolirati da li korišteni plin odgovara onome koji je naznačen na pločici sa tehničkim karakteristikama bojlera
- otvoriti vrata i prozore
- paziti da u prostoriji ne bude otvorenog plamena ili iskrenja
- ispitati nepropusnost instalacije goriva najprije sa zatvorenim a zatim s otvorenim prekidnim plinskim ventilom. U vremenu od 10 minuta plinsko brojilo ne smije registrirati nikakav protok plina.



Dovod gasa

Postupak:

- kontrolisati da li korišćeni gas odgovara onome koji je naznačen na pločici sa tehničkim karakteristikama kotla
- otvoriti vrata i prozore
- paziti da u prostoriji ne bude otvorenog plamena ili varničenja
- ispitati nepropusnost instalacije goriva najpre sa zatvorenim a zatim s otvorenim prekidnim gasnim ventilom. U vremenu od 10 minuta gasno brojilo ne sme registrovati nikakav protok gasa.

Prvo paljenje

- Uvjeriti se da je:
 - plinski ventil zatvoren;
 - električno priključenje pravilno izvršeno. Obavezno treba provjeriti je li žuto-zelena žica uzemljenja spojena na učinkovito uzemljenje.
 - Odvijačem podignite čep automatskog ventila za ispuštanje zraka;
- Uključite grijač (pritiskom na tipku ON/OFF) i odaberite način „Stand-by“ (spreman, ali nema zahtjeva za potrošnu vodu kao ni za grijanje);
- Pokrenite ciklus uklanjanja zraka pritiskom na tipku ESC u trajanju od 5 sekunda. Izlaz. Grijač počinje ciklus uklanjanja zraka od otprilike 7 minuta. Po potrebi se ciklus može prekinuti pritiskom na tipku Esc. Po završetku provjerite da li je iz uređaja sasvim uklonjen zrak pa – u suprotnom – ponovite postupak;
- Pročistite zrak iz radijatora;
- Provjerite na manometru da li je tlak u sustavu dovoljan (1- 1.5 mbar); ako nije na zaslonu će biti signalizirano da treba ponovno uspostaviti tlak. Ponovno uspostaviti tlak otvaranjem ventila na ulazu vode koji je postavljen ispod bojlera.
- Cijev za odvod proizvoda izgaranja prikladan te da nije začepljen;
- Da su kontakti za prozračivanje prostorije potpuno otvoreni (postavljanje na način B).
- Otvorite plinski ventil i provjerite nepropusnost spojeva, uključujući i spojeve na grijaču, uvjerivši se da brojilo ne ukazuje na prolaz plina. Uklonite gubitke ako ih ima.
- Pustiti boiler u pogon tako da se tipkom MODE odabere režim grijanja ili pripreme tople sanitarne vode.

**Prvo paljenje**

- Proveriti sledeće:
 - gasni ventil mora biti zatvoren
 - priključak električne energije mora biti izveden ispravno. Proveriti da li je kabal uzemljenja (žuto zeleni kabal) spojen na ispravan sistem uzemljenja
 - odvijačem podignuti čep automatskog odušnog ventila
 - Upaliti kotao (pritiskom na taster ON/OFF) i pomoću tastera MODE odabrati režim stand-by – nema zahteva grejanja ni potrošnje tople vode;
 - Uključiti ciklus odzračivanja pritiskom na taster Esc u trajanju od 5 sekundi
Kotao će započeti jedan ciklus odzračivanja koji traje oko 7 minuta. Po potrebi se ciklus može prekinuti pritiskom na tipku Esc.
Na kraju proverite da li je vazduh u potpunosti izbačen iz sistema , u suprotnom ponovite operaciju.
 - Bleed the air from the radiators.
 - Proverite očitavanje manometra da proverite da je postavljen dovoljan pritisak (1-1.5 mbar); ako nije, displej ce signalizirati potrebu da ponovno uspostavljanje pritiska.
- Ponovno uspostavljanje pritiska otvaranjem ulaznog ventila za vodu koji se nalazi ispod bojlera.
- Vod za odvođenje dimnih gasova mora biti potpuno slobodan, bez opstrukcija.
 - Eventualno potrebni dovodi vazduha (ventilacija) u prostoriji moraju biti otvoreni (instalacije tipa B).
 - Otvoriti gasni ventil i ispitati nepropusnost spojeva, uključujući i one prema kotlu. Gasno brojilo ne sme registrovati nikakav protok gasa. Popraviti eventualna propuštanja.
 - Pustiti kotao u pogon tako da se tasterom MODE odabere režim grejanja ili pripreme tople sanitarne vode.

Funkcija odzračivanja

Pritiskom na tipku ESC u trajanju od 5 sekundi uključuje se funkcija odzračivanja. Čitav postupak traje oko 7 minuta. Izvršenje se može u svakom trenutku prekinuti pritiskom na tipku ESC. Po potrebi se može pokrenuti i novi ciklus. Boiler mora biti u stand-by režimu, bez ikakvog zahtjeva za isporukom tople vode ili grijanje.

Funkcija odzračivanja


Pritiskom na taster ESC u trajanju od 5 sekundi uključuje se funkcija odzračivanja. Čitav postupak traje oko 7 minuta. Izvršenje se može u svakom trenutku prekinuti pritiskom na taster ESC. Po potrebi se može pokrenuti i novi ciklus. Kotao mora biti u stand-by režimu, bez ikakvog zahteva za isporukom tople vode ili grejanje.

Provjera podešenih vrijednosti plina

Skinuti prednju oplatu i postupiti kako slijedi:

Kontrola tlaka napajanja.

1. Otpustiti vijak „1“ (sl. a) i utaknuti priključnu cijev manometra u tlačni priključak.
2. Pustiti bojler u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimnjačar“ - pritisnite tipku reset na 10 sekundi i izaberite PTV maksimalna snaga - na zaslonu će biti prikazano TEST i . Tlak napajanja mora odgovarati onoj vrijednosti za koju je bojler podešen.
3. Na kraju pritegnuti vijak „1“ i kontrolirati nepropusnost.
4. Funkcija „dimnjačar“ se automatski isključuje nakon 30 minuta.




Provera podešenih vrednosti gasa

Skinuti prednju oplatu i postupiti kako sledi:

Kontrola pritiska napajanja.

1. Otpustiti vijak „1“ (sl. a) i utaknuti priključnu cev manometra u priključak pritiska.
2. Pustiti kotao u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimničar“ - pritisnite RESET dugme na 10 sekundi i upalite encoder da izaberete D.H.W. maksimalna snaga, displej prikazuje TEST i . Pritisak napajanja mora odgovarati onoj vrijednosti za koju je kotao podešen.
3. Na kraju pritegnuti vijak „1“ i kontrolisati nepropusnost.
4. Funkcija „dimničar“ se automatski isključuje nakon 10 minuta.



Kontrola maksimalne snage priprave tople vode



1. Da bi se kontrolirala maksimalna snaga priprave tople vode, otpustiti vijak „2“ (slika b) i utaknuti priključnu cijev manometra u tlačni priključak.
2. Odvojiti kompenzacijsku cjevčicu zračne komore
3. Pustiti bojler u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimnjačar“.

Pritisnuti tipku **Reset** i držati je pritisnutom u trajanju od 10 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje ikona .

Okrenite zakretnu sklopku  tkako bi bojler radio uz maksimalnu snagu u režimu PTV. Na zaslonu će se pojaviti ikona .

Tlak napajanja mora odgovarati vrijednosti koja je predviđena u tablici „Podešavanje Plina“ za onu vrstu plina za koju je bojler podešen. Ako to nije slučaj, skinuti zaštitnu kapicu i djelovati na vijak za podešavanje „3“ (slika c).

4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i kontrolirati nepropusnost.
5. Ponovno montirati zaštitnu kapicu modulatora
6. Ponovno spojiti kompenzacijsku cjevčicu
7. Funkcija „dimnjačar“ se automatski isključuje po isteku 30 minuta ili ako se pritisne tipka Esc.



Kontrola maksimalne snage pripreme tople vode


1. Da bi se kontrolisala maksimalna snaga pripreme tople vode, otpustiti vijak „2“ (slika b) i utaknuti priključnu cev manometra u priključak pritiska.
2. Odvojiti kompenzacijsku cevčicu vazdušne komore
3. Pustiti kotao u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimničar“.

Pritisnuti taster **Reset** i držati ga pritisnutim u trajanju od 10 sekundi. Na displeju se pojavljuje TEST i ikona .

Pritisnite encoder  da pokrenete kotao da radi na maksimalnoj snazi tople vode za domaćinstvo.

Na displeju se pojavljuje ikona . Pritisak napajanja mora odgovarati vrednosti koja je predviđena u tablici „Podešavanje GASA“ za onu vrstu gasa za koji je kotao podešen. Ako to nije slučaj, skinuti zaštitnu kapicu i delovati na vijak za podešavanje „3“ (slika c).

4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i kontrolisati nepropusnost.
5. Ponovo montirati zaštitnu kapicu modulatora
6. Ponovo spojiti kompenzacijsku cevčicu
7. Funkcija „dimničar“ se automatski isključuje po isteku 10 minuta ili ako se pritisne taster Esc.



Kontrola minimalne snage

1. Da bi se kontrolirala minimalna snaga, otpustiti vijak „2“ (slika b) i utaknuti priključnu cijev manometra u tlačni priključak.
2. Odvojiti kompenzacijsku cjevčicu zračne komore
3. Pustiti bojler u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimnjačar“. Pritisnuti tipku **Reset** i držati je pritisnutom u trajanju od 10 sekundi. Pritisnuti tipku **Reset** i držati je pritisnutom u trajanju od 10 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje ikona .

Okrenite zakretnu sklopku  tkako bi bojler radio uz maksimalnu snagu u režimu PTV. Na zaslonu će se pojaviti ikona .

Odvojiti jedan vodič modulatora (sl. d) - tlak mora odgovarati vrijednosti koja je predviđena u tablici „Podešavanje Plina“ za onu vrstu plina za koju je bojler podešen. Ako to nije slučaj, skinuti zaštitnu kapicu i djelovati na vijak za podešavanje „4“ (slika d).

4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i kontrolirati nepropusnost.
5. Ponovno spojiti vodič modulatora
6. Ponovno spojiti kompenzacijsku cjevčicu
7. Funkcija „dimnjačar“ se automatski isključuje po isteku 10 minuta ili ako se pritisne tipka Esc.

Kontrola minimalne snage

1. Da bi se kontrolisala minimalna snaga, otpustiti vijak „2“ (slika b) i utaknuti priključnu cev manometra u priključak pritiska.
2. Odvojiti kompenzacijsku cevčicu vazdušne komore

3. Pustiti kotao u pogon maksimalnom snagom tako da se uključi funkcija „dimničar“.


Pritisnuti taster **Reset** i držati ga pritisnutim u trajanju od 10 sekundi. Na displeju se pojavljuje TEST i ikona .

Pritisnite encoder  da pokrenete kotao da radi na maksimalnoj snazi tople vode za domaćinstvo.

Na displeju se pojavljuje ikona .

Odvojiti jedan vodič modulatora (sl. d) - pritisak mora odgovarati vrednosti koja je predviđena u tablici „Podešavanje Gasa“ za onu vrstu gasa za koju je kotao podešen. Ako to nije slučaj, skinuti zaštitnu kapicu i delovati na vijak za podešavanje „4“ (slika d).

4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i kontrolisati nepropusnost.
5. Ponovo spojiti vodič modulatora
6. Ponovo spojiti kompenzacijsku cevčicu
7. Funkcija „dimničar“ se automatski isključuje po isteku 10 minuta ili ako se pritisne taster Esc.

**Podešavanje maksimalne snage grijanja izbornik 2/podizbornik 3/parametar 1.**

Ovaj parametar ograničava korisnu snagu bojlera.

Postotak odgovara vrijednosti snage između minimalne snage (0) i nominalne snage (100) prikazano na donjem grafičkom prikazu.

Za provjeru maksimalne snage grijanja, pristupite parametru, provjerite vrijednost i ako je potrebno, promijenite je kao što je navedeno u donjoj plinskoj tabeli.

Polagano paljenje**izbornik 2/podizbornik 2/parametar 0.**

Ovaj parametar ograničava korisnu snagu bojlera u fazi paljenja. Postotak odgovara vrijednosti korisne snage između minimalne snage (0) i maksimalne snage (100).

Za provjeru polaganog paljenja bojlera, udite u parametar, provjerite vrijednost i ako je potrebno, promijenite je kao što je navedeno u Plinskoj tabeli.

Podešavanje kašnjenja paljenja grijanja

Ovaj parametar - **izbornik 2/podizbornik 3/parametar 5**, omogućava ručno (0) ili automatsko (1) podešavanje vremena čekanja prije slijedećeg paljenja plamenika nakon gašenja, kako bi se približilo propisanoj temperaturi.

Ručnim odabirom, može se podesiti suprotan ciklus u parametru 2/podizborniku 3/parametru 6 od 0 do 7 minuta

Automatskim odabirom, suprotan ciklus automatski računa bojler prema propisanoj temperaturi.

Podešavanje maksimalne snage grejanja meniju 2/podizbornik 3/parametar 1.

Ovaj parametar ograničava korisnu snagu kotla.

Procenat koji odgovara vrednosti snage koja je između minimalne snage (0) i nominalne snage (99) označen je u nastavku.

Za proveru maksimalne snage grejanja, udjite u meni 2/ podmeni 3/ parametar 1, proverite vrednosti i ako je neophodno, promenite ih kao sto je navedeno u Gas tabeli.

Sporo paljenje**pristupite meniju 2/pod- meniju 2/parametru 0.**

Ovaj parametar ograničava korisnu snagu kotla u fazi paljenja.

Procenat koji odgovara vrednosti korisne snage koja je između minimalne snage (0) i maksimalne snage (100).

Da biste kontrolisali sporo paljenje kotla, pristupite parametru, proverite vrednosti i ako je neophodno, promenite kao sto je navedeno u Gas tabeli.

Podešavanje odloženog paljenja grejanja

Ovaj parametar - **meni 2/pod meni 3/parametar 5**, omogućava podešavanje ručno (0) ili automatsko (1) vremena čekanja pre narednog ponovnog paljenja gorionika nakon gašenja kako bi se dostigla određena temperatura.

Izborom ručnog podešavanja, moguće je podesiti suprotan ciklus pomoću parametra 2/pod menija 3/parametar 6 od 0 do 7 minuta

Izborom automatskog podešavanja kotla, suprotni ciklus će se automatski računati na osnovu unapred određene temperature.

Kontrola apsolutne maksimalne snage grijanja

(SAMO U SLUČAJU PROMJENE VRSTE PLINA ILI ZAMJENE KARTICE)

Da bi se kontrolirala (izmijenila) vrijednost maksimalne snage grijanja treba pristupiti plinskom ventilu i postupiti kako slijedi:

1. otpustiti vijak 2 (slika b) u utaknuti priključnu cjevčicu manometra u tlačni priključak.
2. odvojiti kompenzacijsku cjevčicu zračne komore
3. bojler pustiti u rad maksimalnom snagom aktiviranjem funkcije „dimnjačar“ (pritisnuti tipku **Reset** i držati je pritisnutom u trajanju od 10 sekundi. Na zaslonu će biti prikazano TEST i . Tlak napajanja mora odgovarati vrijednosti koja je dana u tablici Podešavanje Plina za korištenu vrstu plina. Ako to nije slučaj, pristupiti izborniku 2 / pod-izborniku 3 / parametru 0 te okretanjem encodera izmijeniti vrijednost tako da se dobije ona koja je naznačena na tablici.
4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i ispitati njegovu nepropusnost.
5. Funkcija „dimnjačar“ automatski će se isključiti po isteku 10 minuta ili ako se pritisne tipka Esc.

Tabela prikazuje odnos između izlaznog tlaka plina na plameniku i snage bojlera u režimu centralnog grijanja.

Kontrola apsolutne maksimalne snage grejanja

(SAMO U SLUČAJU PROMENE VRSTE GASA ILI ZAMENE KARTICE).

Da bi se kontrolisala (izmenila) vrednost maksimalne snage grejanja treba pristupiti gasnom ventilu i postupiti kako sledi:

1. otpustiti vijak 2 (slika b) i utaknuti priključnu cevčicu manometra u priključak pritiska.
2. odvojiti kompenzacijsku cevčicu vazdušne komore
3. kotao pustiti u rad maksimalnom snagom aktiviranjem funkcije „dimničar“ (pritisnuti taster **Reset** i držati ga pritisnutim u trajanju od 10 sekundi. Na displeju se pojavljuje TEST i ikona . Pritisak napajanja mora odgovarati vrednosti koja je data u tablici Podešavanje Gasa za korišćenu vrstu gasa. Ako to nije slučaj, pristupiti meniju 2 / pod-meniju 3 / parametru 0 te okretanjem encodera izmeniti vrednost tako da se dobije ona koja je naznačena na tablici.
4. Po završetku kontrole pritegnuti vijak „2“ i ispitati njegovu nepropusnost.
5. Funkcija „dimničar“ automatski će se isključiti po isteku 10 minuta ili ako se pritisne taster Esc.

Tablica prikazuje odnos između izlaznog pritiska gasa na plameniku i snage kotla u režimu centralnog grejanja.

Tlak plina u režimu CG / Tlak plina u režimu CG										
CLASE EVO 24FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF	Gas	Toplinska snaga / Toplotna snaga (kW)	9,9	12	14	16	18	20	22	23,7
	G20	mbar	2,2	3,2	4,4	5,7	7,2	7,6	9,1	10,6
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	39	44	49	54	55	59	64
	G30	mbar	5,5	8,0	11,0	14,3	18,1	18,9	22,9	26,5
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	54	61	67	73	75	80	84
	G31	mbar	6,0	8,8	12,0	15,6	19,8	23,5	28,5	33,0
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	56	63	70	76	80	87	93
CLASE EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF	Gas	Toplinska snaga / Toplotna snaga (kW)	11,2	14	16	18	20	24	25	26,7
	G20	mbar	2,3	3,6	4,7	5,9	7,3	9,0	9,7	11,1
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	37	41	45	50	55	57	62
	G30	mbar	5,3	8,3	8,9	13,7	16,9	22,0	23,8	27,2
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	51	58	63	68	78	80	85
	G31	mbar	7,5	11,7	15,3	19,4	23,9	28,3	30,7	35,0
		Podešenje snage grijanja (parametrom 231)	0	59	66	72	79	86	89	97

Tabela podešavanja plina

Tabela podešavanja gasa

			CLAS EVO 24 CF			CLAS EVO SYSTEM 24 CF			CLAS EVO SYSTEM 28 CF				
			G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31		
Niži broj Wobbe (15°C; 1013 mbar)		MJ/m³h	MJ/m³	45,67	80,58	70,69	45,67	80,58	70,69	45,67	80,58	70,69	
Niži broj Wobbe (15°C;1013mbar)		MJ/m³h											
Ulazni tlak plina (mbar)		mbar	20	28/30	37	20	28/30	37	20	28/30	37		
Ulazni tlak plina													
Pritisak na izlazu plinskog ventila (mbar)													
Pritisak na izlazu plinskog ventila (mbar)													
	maks. potrošne vode		mbar	12,0	27,8	35,6	12,0	27,8	35,6	12,4	27,5	35,3	
	maks. sanitarna voda												
	apsolutno maks. grijanja (Parametar 230)												
	maks. apsoluta grejanja (Parametar 230)		mbar	11,37 (62)	26,5 (84)	34,0 (91)	11,37 (62)	26,5 (84)	34,0 (91)	11,2 (62)	27,2 (85)	35,0 (97)	
	minimalni		mbar	2,2	5,5	6,9	2,2	5,5	6,9	2,5	5,3	7,5	
	minimalni												
Pritisak sporog uključenja mbar (Parametar 220)			mbar	2,2 (0)	5,5 (0)	6,9 (0)	2,2 (0)	5,5 (0)	6,9 (0)	2,5 (0)	5,3 (0)	7,5 (0)	
Pritisak sporog paljenja (Parametar 220)													
Visina maksimalne snage grijanja (Parametar 231)				75	74	78	75	74	78	77	66	72	
Vrednost maksimalne snage grejanja (Parametar 231)													
Vrijednost kasnijeg uključenja (Parametar 235)				automatico			automatico			automatico			
Vrednost zadržke paljenja (Parametar 235)				automaticky			automaticky			automaticky			
Br. mlaznika plamenika			nr.	13			13			15			
Br. dizni gorionika													
Ø mlaznika glavnog plamenika (mm)			mm	1,25	0,76	0,76	1,25	0,76	0,76	1,25	0,75	0,75	
Ø dizni glavnog gorionika (mm)													
Utrošak maks./min.		maksimum PTV			2,86	2,13	2,10	2,86	2,13	2,10	3,23	2,41	2,37
Potrošnja maks/min (15°C, 1013 mbar)		maksimum CG											
(G.N.= m³/h) (GPL = Kg/h)		maksimum CG											
		minimum		1,16	0,87	0,85	1,16	0,87	0,85	1,8	1,03	1,01	
		minimum											

Promjena vrste plina

Bojler se može prilagoditi za rad sa metana (G20) na ukapljeni plin (G30 – G31) ili obratno. Prilagodbu obavezno mora obaviti kvalificirani tehničar uz uporabu specifičnog kompleta za prilagodbu. Potrebno je izvršiti slijedeće:

1. prekinuti dovod napona u uređaj;
2. zatvoriti plinski ventil,
3. iskopčati grijač iz struje;
4. pristupiti sagorijevalištu kako je naznačeno u odlomku "Upute za otvaranje plašta i pregled unutrašnjosti";
5. zamijeniti mlaznike i naljepiti naljepnice kako je naznačeno na uputstvima za komplet;
6. provjeriti da plin ne izlazi;
7. uključiti uređaj;
8. podesiti plin (vidi odlomak "Provjera podešenosti plina"):
 - maksimalni potrošne vode
 - minimalni
 - apsolutno maksimalni grijanja
 - podesivo maksimalni grijanja
 - sporo uključenje
 - kasnije uključenje
9. izvršiti analizu izgaranja.

Promena vrste gasa

Kotao se može prilagoditi za rad sa metana (G20) na TNG (G30 – G31) ili obratno. Prilagođavanje obavezno mora obaviti kvalifikovani tehničar uz upotrebu specifičnog kompleta za prilagođavanje.

Treba obaviti sledeće operacije:

1. isključiti pritisak u uređaju
2. zatvoriti slavinu za gas
3. isključiti elektro-veze kotla
4. pristupiti unutrašnjosti ložišta, kao što je naznačeno u paragrafu „Uputstva za otvaranje poklopca i kontrolu unutrašnjosti“
5. zameniti dizne i nalepiti oznake kao što je naznačeno na listu sa uputstvima u kompletu.
6. proveriti zaptivenost gasa
7. pustiti uređaj u rad
8. pustiti regulaciju gasa, vidi paragraf („Provera regulacije gasa“):
 - maks. sanitarna voda
 - minimalna
 - maks. apsolutno grejanje
 - maks. grejanje koje se može regulisati
 - sporo paljenje
 - zadržka paljenja
9. obavite analizu sagorevanja.

Funkcija Auto

Ova funkcija bojleru omogućuje neovisno prilagođavanje vlastita režima rada (temperatura grijaćih tijela) pri uvjetima okoline, kako bi se postigli i održali traženi uvjeti sobne temperature, ovisno o tome koji su periferni uređaji priključeni kao i o tome koliko je zona pod kontrolom, bojler samostalno podešava temperaturu vode na ulazu u sustav grijanja.

Setirati razne parametre (vidi izbornik podešavanja).

Da bi se aktivirala ova funkcija, pritisnuti tipku AUTO.

Detaljniji su podaci dani u priručniku za toplinsku regulaciju ARISTON.

Primjer 1:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA SOBNIM TERMOSTATOM ON/OFF.

U ovom slučaju potrebno je postaviti sljedeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora - odabrati 01 = Osnovna termoregulacija
- 244 - Boost Time (opcija)
može se postaviti vrijeme zadržke a porastom temperature ulaza u sustav grijanja po segmentima od 4 °C. Vrijednost varira ovisno o tipu instalacije i načinu instaliranja. Ako je Boost Time = 00 funkcija nije aktivna.

Primjer 2:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA SOBNIM TERMOSTATOM ON/OFF + VANJSKA SONTA

U ovom slučaju treba postaviti sljedeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora
- odabrati 03 = samo vanjska sonda
- 422 - Odabrati krivulju termoregulacije - odabrati krivulju na temelju tipa instalacije, načina ugradnje, toplinske izolacije zgrade itd.
- 423 - Paralelni pomak krivulje po potrebi, što omogućuje paralelno pomicanje krivulje povećanjem ili smanjenjem set-point temperature (vrijednost može mijenjati i korisnik, pomoću ručice za podešavanje temperature grijanja, što uz uključenu funkciju AUTO obavlja funkciju pomaka krivulje).

Primjer 3:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA DALJINSKOM KONTROLOM "CLIMA MANAGER" + VANJSKA SONTA

U ovom slučaju treba postaviti sljedeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora
- odabrati 04 = vanjska sonda + sobna sonda
- 422 - Odabrati krivulju termoregulacije - odabrati krivulju na temelju tipa instalacije, načina ugradnje, toplinske izolacije zgrade itd.
- 423 - Paralelni pomak krivulje po potrebi, što omogućuje paralelno pomicanje krivulje povećanjem ili smanjenjem set-point temperature (vrijednost može mijenjati i korisnik, pomoću ručice za podešavanje temperature grijanja, što uz uključenu funkciju AUTO obavlja funkciju pomaka krivulje).
- 424 - Utjecaj sobne sonde
- omogućuje podešavanje utjecaja sobne sonde temeljem proračuna set-point temperature na ulazu u sustav grijanja (20 = maksimum 0 = minimum)


Funkcija Auto

Ova funkcija kotlu omogućava nezavisno prilagođavanje vlastitog režima rada (temperatura grejnih tela) pri uslovima okoline, kako bi se postigli i održali traženi uslovi sobne temperature.

u zavisnosti o tome koji su periferni uređaji priključeni kao i o tome koliko je zona pod kontrolom, kotao samostalno podešava temperaturu vode na ulazu u sistem grejanja.

Setovati razne parametre (vidi meni podešavanja).

Da bi se aktivirala ova funkcija, pritisnuti taster AUTO.



Detaljniji su podaci dati u priručniku za toplotnu regulaciju ARISTON.

Primer 1:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA SOBNIM TERMOSTATOM ON/OFF.

U ovom slučaju potrebno je postaviti sledeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora - odabrati 01 = Osnovna termoregulacija
- 244 - Boost Time (opcija)
može se postaviti vreme zadržke sa porastom temperature ulaza u sistem grejanja po segmentima od 4 °C. Vrednost varira u zavisnosti od tipa instalacije i načinu instaliranja. Ako je Boost Time = 00 funkcija nije aktivna.

Primer 2:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA SOBNIM TERMOSTATOM ON/OFF + SPOLJAŠNJA SONTA

U ovom slučaju treba postaviti sledeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora
- odabrati 03 = samo spoljna sonda
- 422 - Odabrati krivu termoregulacije - odabrati krivu na osnovu tipa instalacije, načina ugradnje, toplotne izolacije zgrade itd.
- 423 - Paralelni pomak krive po potrebi, što omogućava paralelno pomeranje krive povećanjem ili smanjenjem set-point temperature (vriednost može menjati i korisnik, pomoću ručice za podešavanje temperature grejanja, što uz uključenu funkciju AUTO obavlja funkciju pomaka krive).

Primer 3:

INSTALACIJA POJEDINAČNE ZONE (VISOKA TEMPERATURA) SA DALJINSKOM KONTROLOM "CLIMA MANAGER" + SPOLJAŠNJA SONTA

U ovom slučaju treba postaviti sledeće parametre:

- 421 - Aktiviranje Termoregulacije preko senzora
- odabrati 04 = spoljna sonda + sobna sonda
- 422 - Odabrati krivu termoregulacije - odabrati krivu na temelju tipa instalacije, načina ugradnje, toplotne izolacije zgrade itd.
- 423 - Paralelni pomak krive po potrebi, što omogućuje paralelno pomeranje krive povećanjem ili smanjenjem set-point temperature (vrednost može menjati i korisnik, pomoću ručice za podešavanje temperature grejanja, što uz uključenu funkciju AUTO obavlja funkciju pomaka krive).
- 424 - Uticaj sobne sonde
- omogućava podešavanje uticaja sobne sonde na osnovu proračuna set-point temperature na ulazu u sistem grejanja (20 = maksimum 0 = minimum)

Bojler je zaštićen protiv anomalija u radu pomoću sustava unutarnje kontrole koji je dio elektroničke kartice s mikro-procesorom. po potrebi ovaj sustav isključuje rad bojlera.

U slučaju blokade rada na zaslonu se ispisuje kodnu oznaku koja se odnosi na tip zastoja i uzrok koji je zastoj izazvao.

Mogu se pojaviti dva tipa zastoja:


Sigurnosni prekid rada

Ovaj tip greške je "prolaznog" tipa što znači da se automatski otklanja kad prestane razlog zbog kojeg je do zastoja došlo.

Na digitalnom pokazivaču vidi se šifra koja trepti naizmjenično s natpisom "Err" (npr.: Err/110) i pojavljuje se simbol  – vidi Tablicu grešaka.

Naime, čim nestane uzrok koji je izazvao prekid rada, bojler se ponovno pali i pušta u normalan rad.

U suprotnom slučaju ugasi bojler, vanjski električni prekidač postaviti u položaj OFF, zatvoriti plinski ventil i pozvati ovlaštenog tehničara na intervenciju.



Sigurnosni prekid rada

Ovaj tip greške je "prolaznog" tipa što znači da se automatski otklanja kad prestane razlog zbog kojeg je do blokade došlo.

Na displeju se prikazuje šifra koja treperi naizmjenično sa tekstom Err. (npr. Err/110) i pojavljuje se simbol  pogledajte tabelu sa greškama.

Naime, čim nestane uzrok koji je izazvao prekid rada, kotao se ponovo pali i pušta u normalan rad.


U suprotnom slučaju ugasi kotao, spoljni električni prekidač postaviti u položaj OFF, zatvoriti gasni ventil i pozvati ovlaštenog serviser na intervenciju.

Sigurnosno zaustavljanje zbog nedovoljnog opticaja vode

U slučaju nedovoljnog opticaja vode u kružnom toku grijanja, grijač će signalizirati sigurnosno zaustavljanje zbog nedovoljnog opticaja (vidi tablicu).

Provjerite pritisak na hidrometru i nadopunite vodom pomoću ventila za nadopunjavanje koji se nalazi ispod grijača. Zatvorite slavinu čim se pritisak popne na 1 - 1,5 mbar.

Ako se traženje nadopune često ponavlja, ugasi grijač, stavite vanjski električni prekidač na položaj OFF, zatvorite plinski ventil i pozovite kvalifi ciranog tehničara koji će provjeriti mogući gubitak vode.



Sigurnosno zaustavljanje zbog nedovoljnog protoka vode

U slučaju nedovoljnog protoka vode u sistemu za grejanje kotao signalizira sigurnosno zaustavljanje zbog nedovoljnog protoka (vidi tabelu).

Proverite pritisak na vodomeru i izvršite dopunu preko slavine koja se nalazi ispod kotla. Zatvorite slavinu čim se pritisak popne na 1 - 1,5 bar.

Ukoliko se zahtev za dodavanjem vode često ponavlja, ugasi kotao, postavite spoljni elektro prekidač u položaj OFF, zatvorite slavinu za gas i kontaktirajte kvalifi kovanog tehničara zbog provere prisustva eventualnog curenja vode


Blokada rada

Ovaj tip greške je "neprolazan", što znači da se ne otklanja automatski po nestanku uzroka.

Na zaslonu bljeska Err i kod greške (es. Err/501), i pojavljuje se **Reset** sa simbolom .

U tom slučaju bojler se neće sam ponovno pokrenuti, nego ga treba resetirati pritiskom na tipku **Reset**.

Ako se i nakon nekoliko pokušaja deblokiranja problem još uvijek ponavlja, potrebno je zatražiti interveniranje kvalifi ciranog tehničara.



Blokada rada

Ovaj tip greške je „neprolaznog“ tipa što znači da se ne otklanja automatski.

Na displeju treperi Err i kod greške (es. Err/501), i pojavljuje se **Reset**, čestica simbol .

U ovom slučaju kotao se ne restartuje automatski, ali može biti resetovan pritiskanjem **Reset** dugmeta.

Nakon nekoliko uzastopnih pokušaja deblokiranja, ako se problem ponavlja, pozvati ovlaštenog serviser koji će otkloniti kvar.

Važno

Ako se blokada rada bojlera ponavlja učestalo, preporučuje se poziv ovlaštenom tehničaru radi intervencije. Zbog sigurnosnih razloga bojler će dopustiti najviše 5 uzastopnih pokušaja paljenja u roku od 15 minuta (5 pritiskanja tipke RESET). Ako se u vremenu od 15 minuta i šesti puta pritisne tipka RESET, bojler će se blokirati. U tom slučaju će se blokada moći ukloniti jedino ako se prekine dovod električne energije. U slučaju da do blokade dođe sporadično ili izolirano, pojavu ne treba smatrati ozbiljnijim problemom.

Važno

Ako se blokada rada učestalo ponavlja, preporučuje se intervencija Ovlaštenog Servisnog Centra. Zbog sigurnosnih razloga kotao će dopustiti najviše 5 pokušaja uspostave normalnog rada u vremenu od 15 minuta (pritisak na taster **Reset**).

Ako je blokada sporadične ili pojedinačne prirode tada ga ne treba smatrati problemom.

sustavi zaštite bojlera

1. Primarni krug
2. Krug sanitarne vode
3. Unutarnja elektronika
4. Vanjska elektronika
5. Paljenje i dojava plamena
6. Dovod zraka – odvođenje dimnih plinova
7. Multizone Grijanje (Modul upravljanja Zone - optiona)

Poruka o neispravnosti rada

Poruka o neispravnosti rada

Ova se poruka na zaslonu ispisuje u formatu:

5 P1=PRVI POKUŠAJ PALJENJA NEUSPJEŠAN

prva znamenka koja označava funkcionalni sklop stoji ispred oznake P (poruka) i kodne oznake koja se odnosi na specifičnu poruku upozorenja.

Rekapitulacijska tablica kodnih oznaka greške

Primarni krug	
101	Pregrijavanje
103	
104	
105	
106	
107	
110	Otvoreni str. krug ili kratki spoj sonde na ulazu u sistem grijanja
112	Otvoreni strujni krug ili kratki spoj povratne sonde grijanja
114	Otvoreni strujni krug ili kratki spoju vanjske sonde
1P1	Dojava nedostatne cirkulacije
1P2	
1P3	
Krug pripreve tople sanitarne vode	
2 03	Prekid kruga osjetnika spremnika CLAS EVO SYSTEM
2 05	Osjetnik na ulazu PTV-a u prekidu Za bojler sa spojenim solarnim sustavom
2 09	Pregrijan spremnik CLAS EVO SYSTEM
Unutarnja elektronika	
301	Greška EEPROM display
302	Greška komunikacije
303	Greška na glavnoj kartici
305	Greška na glavnoj kartici
306	Greška na glavnoj kartici
307	Greška na glavnoj kartici
3P9	Redovito održavanje - zvati Servis
Vanjska elektronika	
411	Sobni osjetnik Z1 nije dostupan (ako je ugrađena)
412	Sobni osjetnik Z2 nije dostupan (ako je ugrađena)
413	Sobni osjetnik Z3 nije dostupan (ako je ugrađena)
Paljenje i dojava	
501	Izostanak plamena
502	Dojava plamena dok je zatvoren plinski ventil
504	Nema plamena
5P1	Prvo paljenje neuspjesno
5P2	Drugo paljenje neuspjesno
5P3	Podizanje plamena
Dovod vazuha/ Odvođenje dimnih plinova	
601	Interveniranje sonde plinskih para

sistemi zaštite kotla

1. Primarni krug
2. Krug sanitarne vode
3. Unutrašnja elektronika
4. Spoljna elektronika
5. Paljenje i dojava plamena
6. Dovod vazduha – odvođenje dimnih gasova
7. Grijanje sa više zona (Modul rada Upravljanje Zonom - opcija)

Poruka o neispravnosti rada

Ova se poruka na ekranu ispisuje se u formatu:

5 P1=PRVI POKUŠAJ PALJENJA NEUSPJEŠAN

prva oznaka koja označava funkcionalni sklop stoji ispred oznake P (poruka) i kodne oznake koja se odnosi na specifičnu poruku upozorenja.

Rekapitulacijska tablica kodnih oznaka greške

Primarni krug	
101	Pregrijavanje
103	
104	
105	
106	
107	
110	Otvoreni str. krug ili kratki spoj sonde na ulazu u sistem grijanja
1 12	Otvoreni strujni krug ili kratki spoj povratne sonde grijanja
114	Otvoreni strujni krug ili kratki spoju vanjske sonde
1P1	Dojava nedovoljne cirkulacije
1P2	
1P3	
Krug pripreve tople sanitarne vode	
2 03	Rezervoar sonde otvorenog kola CLAS EVO SYSTEM
2 05	Sonda solarnog kolektora neispravna Za bojler sa spojenim solarnim sustavom
2 09	Akumulacija pregrijavanja CLAS EVO SYSTEM
Unutrašnja elektronika	
301	Greška EEPROM display
302	Greška komunikacije
303	Greška na glavnoj kartici
305	Greška na glavnoj kartici
306	Greška na glavnoj kartici
307	Greška na glavnoj kartici
3P9	Redovno održavanje - zvati Servis
Spoljašnja elektronika	
411	Sonda Amb 1 nije dostupna (TBC) - ako je ugrađena
412	Sonda Amb 2 nije dostupna (TBC) - ako je ugrađena
413	Sonda Amb 3 nije dostupna (TBC) - ako je ugrađena
Paljenje i dojava	
501	Izostanak plamena
502	Dojava plamena dok je zatvoren gasni ventil
504	Gubitak plamena
5P1	Prvo paljenje neuspješno
5P2	Drugo paljenje neuspješno
5P3	Podizanje plamena
Dovod vazuha/ Odvođenje dimnih gasova	
601	Greška Sonde Dimnih gasova

Multizone Grijanje (Modul upravljanja Zone - optiona)	
701	Osjetnik polaza zone 1 neispravan
702	Osjetnik polaza zone 2 neispravan
703	Osjetnik polaza zone 3 neispravan
711	Osjetnik povrata zone 1 neispravan
712	Osjetnik povrata zone 2 neispravan
713	Osjetnik povrata zone 3 neispravan
722	Pregrijavanje zone 2
723	Pregrijavanje zone 3
750	Hidraulička shema nije definirana

Grejanje sa više zona (Modul rada Upravljanje Zonom - opcija)	
701	Ostecena sonda zone 1
702	Ostecena sonda zone 2
703	Ostecena sonda zone 3
711	Ostecena sonda zone 1
712	Ostecena sonda zone 2
713	Ostecena sonda zone 3
722	Zona 2 pregrevanje
723	Zona 3 pregrevanje
750	Nedefinisan hidraulični dijagram

Privremeno zaustavljanje zbog nepravilnosti odstranjivanja para (24/28 CF) 6 01

U slučaju nepravilnosti odstranjivanja para ova provjera blokira grijač. Blokiranost uređaja je privremena i signalizira je šifra greške 6 01. Nakon 12 minuta grijač započinje proces paljenja; ako su se uvjeti vratili u uobičajeno stanje grijač nastavlja s radom, u suprotnom se zaustavlja i ciklus se ponavlja.

POZOR!

U slučaju lošeg rada ili ponovljenih interveniranja isključite grijač, odvojite ga od električnog napona stavljanjem vanjskog prekidača u položaj OFF, zatvorite plinski ventil i obratite se Servisnoj službi ili kvalifi ciranom tehničaru koji će - utvrdivši uzrok nepravilnosti u odstranjivanju plinskih para - ukloniti kvar.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Ako NTC sonda na ulazu dojavljuje vrijednost temperature manju od 8 °C cirkulator ostaje u pogonu 2 minute a troputni ventil se u tom vremenu prebacuje na sanitarnu toplu vodu i centralno grijanje u intervalima od po jedne minute. Nakon prve dvije minute cirkulacije mogući su sljedeći slučajevi:

- ako je temperatura na ulazu viša od 8 °C, cirkulacija se prekida;
- ako je temperatura vode na ulazu od 4 do 8 °C cirkulacija se održava kroz sljedeće dvije minute (jednu minutu u sustav u centralnog grijanja i jednu minutu u sustavu centralnog grijanja); u slučaju da se provede preko 10 ciklusa bojler prelazi na slučaj C;
- ako je temperatura na ulazu niža od 4 °C, pali se plamenik i počinje raditi minimalnom snagom sve dok temperatura na dostigne vrijednost od 30 °C.

Ako je NTC sonda na ulazu otvorena, funkciju obavlja povratna sonda. Plamenik se ne pali, a uključuje se cirkulator kao što je već gore opisano, ako je izmjerena temperatura manja od 8 °C.

Plamenik ostaje ugašen u slučaju blokade ili sigurnosnog prekida rada.

Zaštita protiv smrzavanja je aktivna samo ako bojler radi besprijekorno ispravno:

- ako je tlak u instalaciji dostatan;
- ako je uključeno električno napajanje bojlera;
- napajanje plinom je ispravno.

PAŽNJA!!! SAMO ZA SYSTEM MODELE.

AKO NA BOJLER NIJE PRIKLJUČEN VANJSKI SPREMNIK (NAČIN RADA SAMO GRIJANJE) NEOPHODNO JE UKLONITI MOTOR TROPUTOG VENTILA U PROTIVNOM FUNKCIJA PROTIV SMRZAVANJA NIJE AKTIVNA.

Privremena Blokada usled greške u odvođenju dimnih gasova (24/28 CF) 6 01

Ova kontrola blokira rad kotla u slučaju greške u odvođenju dimnih gasova. Blokada aparata je privremena a na display-u se dojavljuje kodnom oznakom greške 6 01.

Po isteku 12 minuta kotao započinje s postupkom paljenja: ako su uslovi opet postali normalni, rad se normalno nastavlja, a ako nisu, dolazi do blokade kotla i čitav se ciklus ponavlja.

POZOR!

U slučaju lošeg rada ili ponovljenih interveniranja isključite grijač, odvojite ga od električnog napona stavljanjem vanjskog prekidača u položaj OFF, zatvorite plinski ventil i obratite se Servisnoj službi ili kvalifi ciranom tehničaru koji će - utvrdivši uzrok nepravilnosti u odstranjivanju plinskih para - ukloniti kvar.

Osiguranje protiv smrzavanja

Kotao je opremljen zaštitom od smrzavanja koja nadzire temperaturu vode na ulazu u kotao: ako ta temperatura padne ispod 8 °C uključuje se pumpa (cirkulacija unutar instalacije centralnog grejanja) u trajanju od 2 minuta.

Po isteku dva minuta cirkulacije elektronska ploča proverava sledeće:

a - da li je temperatura vode na ulazu u instalaciju >4 i < od 8 °C

b - u tom slučaju pumpa se uključuje i radi sledeća dva minuta;

c - ako je temperatura vode na ulazu u instalaciju < 4 °C, pali se gorionik (grejanje minimalnom snagom) sve dok temperatura ne dostigne 33 °C.

Kad se dostigne ova temperatura gorionik se gasi a cirkulaciona pumpa nastavlja rad sledeća dva minuta.

Zaštita protiv smrzavanja je aktivna samo ako je kotao besprekorno ispravan:

- ako je pritisak u instalaciji dovoljan;
- ako je napajanje kotla ispravno simbol  je

- upaljen;
- gas izlazi



PAŽNJA!!! SAMO ZA SYSTEMSKE MODELE.

AKO KOTAO NIJE POVEZAN NA SPOLJAŠNJI KAZAN (SAMO OPCIJA GREJANJA) NEOPHODNO JE POMERITI TROSTRUKI VENTIL MOTORA U SUPROTNOM UREĐAJ PROTIV SMRZAVANJA NIJE AKTIVAN.

Ulaz u izbornik:**Prikaz - podešavanje - dijagnostika**

Bojler omogućava kompletno upravljanje sustavom grijanja i stvaranja tople sanitarne vode.

Pretraživanje izbornika omogućava personalizaciju sustava bojlera + spojenih perifernih uređaja poboljšavanjem rada radi postizanja maksimalne udobnosti i uštede.

Osim toga, on daje informacije važne za pravilan rad bojlera.

Prije pristupa izbornicima, zaslon prikazuje neke "brze postavke" kako bi imali izravan pristup izbornicima.

Kak bi vidjeli sve dostupne parametre i izbornik pristupite u POTPUNI IZBORNIK.

SERVICE CODE

GAS	Izravni pristup parametrima za potvrdu/promjenu u slučaju podešavanja/promjene plina.	
220 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270		
SET	Izravni pristup parametrima za potvrdu/promjenu u slučaju podešavanja/puštanja bojlera u rad.	
220 - 231 - 223 - 245 - 246		
PCB	Izravni pristup parametrima za potvrdu/promjenu u slučaju promjene upravljačke ploče.	
220 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253		
VIS	Izravni pristup parametrima za prikaz informacija veza-nih uz rad bojlera.	
821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835		
ZONE	Izravni pristup parametrima za prikaz/podešavanje zona grijanja.	
402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830		
ERR	Prikazuje zadnjih 10 grešaka od ERR 0 do ERR 9. Okrenite zakretnu sklopku za pregled grešaka.	
MENU - KOMPLETNI IZBORNIK - vidjeti tablicu na sljedećim stranicama		
	0	BUS mreža
	0 4	Sučelje bojlera
	2	Parametri bojlera
	2 0	Opće postavke
	2 2	Postavke
	2 3	Grijanje 1
	2 4	Grijanje 2
	2 5	PTV
	2 6	Ručne postavke bojlera
	2 7	Test
	2 8	Reset izbornik
	4	Parametri zone 1
	4 0	Postavna temperatura
	4 2	Z1 postavke
	4 3	Dijagnostika zone 1
	5	Parametri zone 2
	5 0	Postavna temperatura
	5 2	Z2 postavke
	5 3	Dijagnostika zone 2
	6	Parametri zone 3
	6 0	Postavna temperatura
	6 2	Z3 postavke
	6 3	Dijagnostika zone 3
	8	Servisni parametri
	8 1	Statistički podaci bojlera
	8 2	Bojler
	8 3	Temperatura bojlera
	8 4	Spremnik
	8 5	Servis
	8 6	Povijest grešaka

Pristup meniju za :**Prikaz -podešavanje - dijagnostiku**

Kotao omogućava da se na potpun način upravlja sistemom grijanja, kao i proizvodnju tople vode za sanitarne potrebe.

Korišćenje postojećih menija omogućava vam da prilagodite svojim posebnim potrebama sistem kotla + priključene periferne uređaje optimizujući njihov rad za postizanje veće udobnosti i uštede.

Pored toga, on pruža informacije važne za pravilno funkcionisanje kotla.

Pre ulaska u meni, displej pokazuje neka "brza podesavanja" da biste imali direktan pristup parametrima.

Da biste vidjeli sve dostupne parametre i usli u meni videti MENU.

SERVICE CODE


GAS	Direktan ulazak u parametre za verifikaciju / promenu u slučaju uskladjivanja	
220 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270		
SET	Direktan pristup parametrima za verifikaciju / promenu u slučaju podešavanja / puštanja u rad kotla	
220 - 231 - 223 - 245 - 246		
PCB	Direktan pristup parametrima za verifikaciju / promenu u slučaju P.C.B. zamene	
220 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253		
VIS	Direktan pristup parametrima za prikazivanje informacija povodom operacija kotla	
821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835		
ZONE	Direktan pristup parametrima za prikazivanje / podesavanje zona grejanja	
402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830		
ERR	Prikazi poslednjih deset grešaka od ERR do ERR 9. Pritisnuti encoder za skrolovanje grešaka	
MENU - KOMPLETAN MENU - videti tabelu na sledećim stranicama		
	0	BUS mreža
	0 4	Korisnicki interfejs kotla
	2	Parametri kotla
	2 0	Opsta podesavanja
	2 2	Podesavanja
	2 3	Centralno grejanje-1
	2 4	Centralno grejanje-2
	2 5	Topla voda za domacinstvo
	2 6	Rucno podesavanje kotla
	2 7	Test i kontrola
	2 8	Ponovno podesavanje menija
	4	Parametri kola 1
	4 0	Opcije
	4 2	Prva konfiguracija grejanja
	4 3	Dijagnoza kola 1
	5	Parametri kola 2
	5 0	Opcije
	5 2	Konfiguracije grejanja 2
	5 3	Dijagnostika kola 2
	6	Parametri kola 3
	6 0	Konfiguracije grejanja
	6 2	Konfiguracije grejanja 3
	6 3	Dijagnostika kola 3
	8	Servisni parametri
	8 1	Statistika
	8 2	Bojler
	8 3	Temperatura kotla
	8 4	Skladistenje
8 5	Servis	
8 6	Lista gresaka	

Parametri koji se odnose na svaki pojedinačni izbornik dani su na sljedećim stranicama.

Pristup i mijenjanje raznih parametara obavlja se pomoću tipke OK i encodera (vidi sljedeću sliku).

Parametri koji se odnose na svaki pojedinačni meni dati su na sledećim stranicama.

Pristup i menjanje raznih parametara obavlja se pomoću tastera OK i encodera (vidi sledeću sliku).



- 6. Tipka Izlaz (ESC)
- 7. kodiranje programiranja
- 8. Tipka OK

- 6. Taster Izlaz (ESC)
- 7. programator programiranja
- 8. Taster OK

Primer:

Promjena parametra 2.3.1Maksimalna podesiva snaga c.g.

Nastavite kako slijedi:

1. Istovremeno pritisnite ESC i OK tipku na 5 sekundi; na displayu će se ispisati CODE i 222.

POZOR! izbornici rezervirani za kvalifi ciranog tehničara dostupni su tek nakon unosa pristupnog koda.

2. Okrenuti encoder u smjeru kretanja kazaljki sata kako bi se odabrala kodna oznaka 234
3. Pritisnuti tipku OK. Zaslون prvo prikazuje "brze postavke" - GR5
4. Okrenuti encoder za odabir MENU
5. Pritisnuti tipku OK. Zaslون prikazuje izbornik 0.
6. Okrenuti encoder u smjeru kazaljke na satu kako biste odabrali izbornik 2
7. Pritisnuti tipku OK da pristupite izborniku. Zaslون prikazuje podizbornik 20
8. Okrenuti encoder da biste izabrali podizbornik 23
9. Pritisnuti tipku OK kako bi se pristupilo parametrima podizbornika – na zaslonu će žmigati tri znamenke 230
10. Okrenuti encoder kako bi se odabrao parametar, 231
11. Pritisnuti tipku OK kako bi se pristupilo parametru – na displayu se ispisuje vrijednost, primjerice: "70".
Napomena: vrijednost parametra prikazuje se u trajanju od 20 sekundi a zatim počinje žmigati alternativno s oznakom parametra, na primjer: "es: 70 > 231" "
12. Okrenuti encoder da se odabere nova vrijednost "es: 75"
13. Pritisnuti tipku OK kako bi se izmjena memorirala ili Esc za izlaz iz izbornika bez memoriranja.

Za izlaz pritisnuti Esc. i držati u pritisnutom položaju sve dok se ne pojavi normalni prikaz na zaslonu.

Primer:

Modifikacija parametara 2.3.1 Max podesiva temperatura

Postupite po sledecem:

1. Istovremeno pritisnite ESC i OK dugme na 5 sekundi, na displayu će se ispisati CODE i 222.

POZOR! Meni-i rezervirani za ovlašćenog servisera dostupni su tek nakon unosa pristupnog koda

2. Okrenuti encoder u smeru kretanja kazaljki sata kako bi se odabrala kodna oznaka 234
3. pritisnuti taster OK; displej pokazuje prvo "brzo podešavanje GR5
4. Okrenuti encoder da biste birali MENU (Kompletan Menu);
5. Pritisnuti taster OK; displej pokazuje meni 0.
6. Okrenuti encoder u smeru kazaljke na satu odaberite meni 2
7. Pritisnuti taster OK da pristupite meniju. Displej pokazuje pod meni 20
8. Okrenuti encoder da selektujete podmeni 23;
9. Pritisnuti taster OK kako bi se pristupilo parametrima podmenia – na ekranu će blinkati tri oznake 230
10. Okrenuti encoder kako bi se pristupilo parametru 231
11. Pritisnuti taster OK kako bi se pristupilo parametru – na displayu se ispisuje vrednost, npr: "70".
Napomena : Vrednost parametra se prikazuje tokom 20 sekundi, zatim naizmenično trepere oznake samog parametra, e.g. "70 > 231".
12. Okrenuti encoder tako da se odabere nova vrednost,, e.g. "75".
13. Pritisnuti taster OK kako bi se izmena memorisala ili Esc za izlaz iz meni-a bez memorisanja.

Za izlaz pritisnuti Esc. i držati u pritisnutom položaju sve dok se ne pojavi normalni prikaz na ekranu.

Za meni-e koji ne zahtevaju pristupni kod, prelaz iz meni-a u podmeni je direktan.

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvorničko podešavanje
UPIŠITE KOD					
okrenite dekodeer u smjeru kazaljki na satu i odaberite 234, pa pritisnite tipku OK					
0	MREŽA				
0 4	SUČELJE BOJLERA				
0 4 0	Zona koja se prikazuje		od 1 do 3	1	
0 4 1	Vrijeme pozadinskog osvjetljenja		od 0 do 10 (minuta) ili 24 (sat)		
0 4 2	Isključi gumb za termoregulaciju		0 = Omogućena AUTO tipka 1 = Onemogućena AUTO tipka		
2	PARAMETRI BOJLERA				
2 0	OPĆE POSTAVKE				
2 0 0	Postavne vrijednosti PTV-a CLAS EVO		od 36 do 60 (°C)	45	
	Postavne vrijednosti PTV-a CLAS EVO SYSTEM		od 40 do 60 (°C)	45	
	<i>Podešavanje sa tipkom 2 za PTV</i>				
2 2	POSTAVKE				
2 2 0	Sporo paljenje		od 0 do 100		
	Namijenjeno službi tehničke pomoći				
2 2 2	<Nije dostupno>				
2 2 3	<Nije dostupno>				
2 2 4	Termoregulacija		0 = Odsutan 1 = Prisutan		
	<i>Termoregulacija može biti aktivirana sa pritiskom na tipku AUTO.</i>				
2 2 5	Kašnjenje paljenja grijanja		0 = Isključeno 1 = 10 sekundi 2 = 90 sekundi 3 = 210 sekundi	0	
	Uključeno samo sa sučeljem područja 2 (opcija)				
2 2 6	Konfiguracija za konvenc. bojler		od 0 do 5 0= Mono otvorena komora	0	
	NAMIJENJENO SLUŽBI TEHNIČKE POMOĆI Samo u slučaju zamjene elektroničke kartice				
2 2 8	Verzija bojlera CLAS EVO NE MOŽE SE PROMIJENITI		od 0 do 5	0	
	Verzija bojlera: ne mijenjati CLAS EVO SYSTEM		od 0 do 5 0 = NE KORISTITI 1 = Spremnik sa NTC-om 2 = Spremnik sa termostatom 3 - 4 - 5 = NE KORISTITI	1	
	Pozor! Pomaknuti s 1 na 2 u slučaju spajanja na vanjski spremnik vruće vode pomoću kompleta ARISTON				
	NAMIJENJENO SLUŽBI TEHNIČKE POMOĆI Samo u slučaju zamjene elektroničke kartice				
2 2 9	Nazivna snaga (kW)				
	NAMIJENJENO SLUŽBI TEHNIČKE POMOĆI Samo u slučaju zamjene elektroničke kartice				
2 3	GRIJANJE 1				
2 3 0	Maksimalna apsolutna snaga c.g.		od 0 do 100		
	NAMIJENJENO SLUŽBI TEHNIČKE POMOĆI Samo u slučaju zamjene elektroničke kartice				

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
UMETNITE SIFRU					
(REZERVISANO ZA KVALIFIKOVANA TEHNIČKA LICA)- PRITISNITE ENCODER DA SELEKTUJETE 234 I PRITISNITE OK					
0	MREŽA				
0 4	KORISNICKI INTERFEJS KOTLA				
0 4 0	Prikazivanje zona na displeju		od 1 do 3	1	
0 4 1	Tajming pozadinskog osvjetljenja		od 0 do 10 (minuta) ili 24 (sat)		
0 4 2	Deaktiviraj dugme termoregulacije		0 = omogućavanje AUTO dugmeta 1 = onemogućavanje AUTO dugmeta		
2	PARAMETRI KOTLA				
2 0	OPSTA PODEŠAVANJA				
2 0 0	Zadata vrednost temperature CLAS EVO		od 36 do 60 (°C)	45	
	Zadata vrednost temperature CLAS EVO SYSTEM		od 40 do 60 (°C)	45	
	<i>Podesavanje DHW dugmeta 2</i>				
2 2	PODEŠAVANJA				
2 2 0	Meko paljenje		od 0 do 100		
	REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći)				
2 2 2	<Nije dostupno>				
2 2 3	<Nije dostupno>				
2 2 4	Termoregulacija		0 = Odsutan 1 = Prisutan		
	<i>Termoregulacija može biti aktivirana pritiskanjem AUTO dugmeta</i>				
2 2 5	Odloženo paljenje grejanja		0 = Isključeno 1 = 10 sekundi 2 = 90 sekundi 3 = 210 sekundi	0	
	Uključeno samo sa interfejsom zone 2 (opcija)				
2 2 6	Konfiguracija konvencionalni kotao		od 0 do 5 0= Otvorena komora	0	
	REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći) Samo u slučaju promene elektronske kartice				
2 2 8	Verzija Kotla CLAS EVO NIJE MOGUĆE MENJATI		od 0 do 5	0	
	Verzija bojlera: ne mijenjati CLAS EVO SYSTEM		od 0 do 5 0 = NE KORISTITI 1 = Skladistenje sa NTC 2 = Skladistenje sa termostatom 3 - 4 - 5 = NE KORISTITI	1	
	Pozor! Pomaknuti s 1 na 2 u slučaju spajanja na vanjski spremnik vruće vode pomoću kompleta ARISTON				
	REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći) Samo u slučaju promene elektronske kartice				
2 2 9	Nominalna snaga (kW)				
	REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći) Samo u slučaju promene elektronske kartice				
2 3	CENTRALNO GREJANJE-1				
2 3 0	Apsolutna maksimalna snaga grejanja		od 0 do 100		
	REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći) Samo u slučaju promene elektronske kartice				

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvoričko podešavanje
2	3	1	Podešavanje maksimalne snage grijanja vidi tabelu podešavanja plina, članak Pokretanje	od 0 do 100 (%)	
2	3	2	<Nije dostupno>		
2	3	3	<Nije dostupno>		
2	3	4	<Nije dostupno>		
2	3	5	Odabir vrste kašnjenja paljenja grijanja vidi članak Podešavanje plina	0 = ručno 1 = automatsko	1
2	3	6	Podešavanje vremenskog podešavanja kašnjenja paljenja grijanja	od 0 do 7 minuta	3
2	3	7	Naknadni protok grijanja	od 0 do 15 minuta ili CO (stalno)	3
2	3	8	Vrsta rada cirkulacijske pumpe	0 = Mala brzina 1 = Velika brzina 2 = Modulirajući	2
2	3	9	Podešavanje Delta T Modulacija cirkulacijske pumpe Podesiti s radom cirkulacijske pumpe u modulirajućem načinu rada Ovi parametri omogućavaju podešavanje razlike početne i povratne temperature koje određuju promjenu male i velike brzine cirkulacijske pumpe Npr.: param. 239 = 20 i $\Delta T > \text{od } 20^\circ\text{C}$ cirkulacijska pumpa radi velikom brzinom. Ako je $\Delta T < \text{od } 20 - 2^\circ\text{C}$ cirkulacijska pumpa radi malom brzinom. Najmanje vrijeme čekanja na promjenu brzine je 5 minuta.	od 10 do 30 °C	20
2	4	PARAMETAR GRIJANJA - 2. DIO			
2	4	0	NIJE PRISUTNO		
2	4	1	NIJE PRISUTNO		
2	4	2	NIJE PRISUTNO		
2	4	3	Naknadna ventilacija nakon zahtjeva za grijanjem	0 = OFF 1 = ON	0
2	4	4	Vremensko podešavanje nakon povećanja temperature grijanja uključeno samo sa TA On/Off i uključenom termoregulacijom (parametar 421 ili 521 = 01) Ovaj parametar omogućava uspostavljanje vremena čekanja prije automatskog povećanja početne temperature po 4°C od početne temperature (max 12°C). Ako ovaj parametar ostane s vrijednošću 00 funkcija nije uključena.	od 0 do 60 minuta	16
2	4	5	<Nije dostupno>		
2	4	6	<Nije dostupno>		
2	4	7	Uređaj za mjerenje pritiska c.g. NAMIJENJENO SLUŽBI TEHNIČKE POMOĆI Samo u slučaju zamjene elektroničke kartice	0 = Samo osjetnici temperature 1 = Prekidač pritiska 2 = Osjetnik pritiska	1
2	4	9	Korekcija vanjske temperature Aktivno samo kad je priključen vanjski temperaturni osjetnik	od -3 do +3 (°C)	1


menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
2	3	1	Podešavanje max.snage grejanja pogledati tabelu podešavanja gasa paragrafa Puštanje u rad	od 0 do 100 (%)	
2	3	2	<Nije dostupno>		
2	3	3	<Nije dostupno>		
2	3	4	<Nije dostupno>		
2	3	5	Izbor tipa odloženog paljenja grejanja pogledajte paragraf Podešavanje gasa	0 = Ručno 1 = automatsko	1
2	3	6	Podešavanje vremenskog rasporeda rada odloženog paljenja u režimu grejanja	od 0 do 7 minuta	3
2	3	7	Tip funkcionisanja cirkulacione pumpe	od 0 do 15 minuta ili CO (bez prekida)	3
2	3	8	Tip funkcionisanja cirkulacione pumpe	0 = Mala brzina 1 = Velika brzina 2 = Promenljivi režim rada	2
2	3	9	Podešavanje vrednosti Temperaturske razlike Promenljivi režim rada cirkulacione pumpe Treba podesiti istovremeno sa radom cirkulacione pumpe u promenljivom načinu rada Ovi parametri omogućavaju da podesite razliku u temperaturi razvodne vode i povratne vode koja određuje prelazak rada cirkulacione pumpe sa male na veliku brzinu Pr : param. 239 = 20 i $\Delta T > \text{od } 20^\circ\text{C}$ cirkulaciona pumpa radi na velikoj brzini. Ako je $\Delta T < \text{od } 20 - 2^\circ\text{C}$ cirkulaciona pumpa radi na maloj brzini. Minimalno vreme čekanja promene brzine rada pumpe je 5 minuta.	od 10 do 30 °C	20
2	4	PARAMETAR GREJANJA DEO 2			
2	4	0	NIJE PRISUTAN		
2	4	1	NIJE PRISUTAN		
2	4	2	NIJE PRISUTAN		
2	4	3	Naknadno provetravanje nakon zahteva za grejanjem	0 = OFF 1 = ON	0
2	4	4	Podešavanje vremenskog rasporeda rada nakon povećanja temperature grejanja uključeno samo sa TA On/Off i aktiviranom termoregulacijom (parametar 421 ili 521 = 01) Ovaj parametar omogućava da se odredi vreme čekanja pre automatskog povećanja temperature polazne vode koje se računa po podeocima od po 4°C (max 12°C). Ovaj parametar ostaje upaljen sa vrednošću 00 ako ova funkcija nije uključena.	od 0 do 60 minuta	
2	4	5	NIJE PRISUTAN		
2	4	6	NIJE PRISUTAN		
2	4	7	Kontrola pritiska uređaja REZERVISANO ZA SAT (služba tehničke pomoći) Samo u slučaju promene elektronske kartice	0 = Temperaturna razlika 1 = Prekidac pritiska Paljenje/Gasenje 2 = Senzor pritiska	1
2	4	9	Korekcija spoljne temperature Aktivan samo sa povezanim spoljnjim senzorom	od -3 do +3 (°C)	1


izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvoričko podešavanje
2	5	PARAMETAR SANITARNE VODE			
		CLAS EVO SYSTEM – Aktivno kod grijača spojenog na vanjski spremnik vruće vode sa sondom NTC.			
2	5	0	Comfort funkcija	0 = Isključeno 1 = Vremenski programirano 2 = Uvijek aktivno	0
		Vremenski programirano = uključeno u trajanju od 30 minuta nakon pražnjenja sanitarne vode			
		Uređaj omogućuje povećanje udobnosti tople sanitarne vode pomoću funkcije "UDOBNOST". <i>Ova funkcija održava sekundarni izmjenjivač (ili vanjski spremnik) vrućim za vrijeme ne aktivnosti bojlera; to povećava početni toplinski status vode odnosno isporučuje se toplija voda.</i> Kada je funkcija uključena, zaslon prikazuje UDOBNOST			
2	5	1	Vrijeme odgode funkcije Comfort	od 0 do 120 minuta	0
2	5	2	Odgoda starta PTV-a	od 5 do 200 (od 0,5 do 20 sekundi)	5
		Zaštita od naglog istjecanja vode			
2	5	3	Logika isključivanja PTV-a	0 = Protiv kamenca (isključivanje na > 67°C) 1 = +4°C stupnja preko postavne temperature	0
2	5	4	Hlađenje spremnika PTV-a	0 = OFF 1 = ON	0
		OFF = 3 minute naknadnog protoka i naknadne ventilacije nakon pražnjenja sanitarne vode ako je to potrebno zbog povišene temperature bojlera. ON = uvijek uključeno na 3 minute naknadnog protoka i naknadne ventilacije nakon pražnjenja sanitarne vode.			
2	5	5	Odgoda PTV-> CG	od 0 do 60 minuta	0
2	5	7	Anti-legionela funkcija	0 = OFF 1 = ON	0
		CLAS EVO SYSTEM – Aktivno kod grijača spojenog na vanjski spremnik vruće vode sa sondom NTC. <i>Ova funkcija sprječava stvaranje bakterija koje ponekad nastaju u cijevima i spremnicima za vodu gdje je temperatura između 20 i 40 °C. Ako temperatura u rezervnom sanitarnom spremniku ostane duže od 100 sati < 59 °C i ako je funkcija uključena, bojler se pali o voda iz rezervnog sanitarnog spremnika se zagrijava sve do 65 °C tijekom 30 minuta.</i>			
2	5	8	Frekvencija anti-legionela funkcije	od 24 do 720 sati	100
2	5	9	Postavna temperatura anti-legionela funkcije	od 60 do 70 (°C)	0
2	6	RUČNE POSTAVKE BOJLERA			
2	6	0	Ručni način aktiviran	0 = OFF 1 = ON	
2	6	1	Upravljanje crpkom bojlera	0 = OFF 1 = ON	
2	6	2	Upravljanje ventilatorom	0 = OFF 1 = ON	
2	6	3	Upravljanje prekretnog ventila	0 = OFF 1 = ON	

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
2	5	PARAMETRE SANITAIRE			
		CLAS EVO SYSTEM – Aktivan sa kotlom povezanim na spoljašnji bojler sa sondom NTC.			
2	5	0	Funkcija udobnosti	0 = Onesposobljen 1 = Odložen 2 = Uvek aktivan	0
		Odložen = uključen na 30 minuta nakon istakanja sanitarne vode			
		Uređaj omogućava da se poveća udobnost korišćenja tople sanitarne vode pomoću funkcije "UDOBNOST". Funkcija održava sekundarni izmjenjivač (ili spoljni kazan) toplim tokom perioda neaktivnosti kotla, ovo povećava incijalni toplotni status vode koja se odliva, kao vode koja je isporučena na visoj temperaturi Kada je ova funkcija uključena, na pokazivaču se prikazuje UDOBNOST			
2	5	1	Anti vreme ciklusa udobnost	od 0 do 120 minuta	0
2	5	2	Odlaganje paljenja	do 5 do 200 (od 0,5 do 20 sekundi)	5
		Sistem protiv hidrauličkog udara			
2	5	3	Gasenje gorionika	0 = Anti kamenac (zau- stavljanje > 67°C) 1 = +4°C iznad zadate vrednosti	0
2	5	4	DHW naknadno hlađenje	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	0
		OFF = 3 minuta naknadnog kruženja vode i naknadnog provetravanja nakon istakanja sanitarne vode ako povišena temperatura kotla to zahteva. ON = uvek uključeno na 3 minuta naknadnog kruženja vode i naknadnog provetravanja nakon istakanja sanitarne vode.			
2	5	5	Odlaganje PTV->CG	od 0 do 60 minuta	0
2	5	7	Funkcija anti-legionela	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	0
		CLAS EVO SYSTEM – Aktivan sa kotlom povezanim na spoljašnji bojler sa sondom NTC. <i>Ova funkcija sprečava stvaranje bakterije legionele koja se ponekad razvija u cevima i rezervoarima vode u kojima je temperatura između 20 i 40 °C. Ako temperatura sanitarne rezerve ostane duže od 100 sati < 59 °C i ako se ova funkcija uključi, kotao se pali i vodu sanitarne rezerve greje sve 65 °C tokom 30 minuta.</i>			
2	5	8	Antilegionela frekvencija	od 24 do 720 sati	100
2	5	9	Antilegionela zeljena temperatura	od 60 do 70 (°C)	0
2	6	RUCNO PODEŠAVANJE KOTLA			
2	6	0	Uputstvo za ručno podešavanje	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	
2	6	1	Kontrola pumpe kotla	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	
2	6	2	Kontrola ventilatora	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	
2	6	3	Trostruka kontrola ventila	0 = Gasenje OFF 1 = Paljenje ON	

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvorničko podešavanje
2	7	TEST			
2	7	0	Test način	TEST+ = maksimalnoj snazi grijanja. TEST+ = maksimalnu snagu u režimu PTV. TEST+ = minimalnu snagu.	
			Okrenite zakretnu sklopku, izaberite ON i pritisnite OK. Bojler prisilno radi sa maksimalnom snagom. Okretanje zakretne sklopke omogućuje izbor maksimalnog ili minimalnog načina rada PTV-a. Pritisnuvši tipku Reset na 10 sekundi moguće je aktivirati funkciju čišćenja (Dimnjak aktivno).		
2	7	1	Funkcija odzračivanja	Pritisnite ESC	
			Ciklus odzračivanja može se aktivirati pritiskom na ESC tipku na 5 sekundi.		
2	8	RESET IZBORNIK			
2	8	0	Reset tvorničkih postavki	Reset? OK=Da, esc=Ne	
			Za vraćanje nanulu svih parametara tvorničkog podešavanja, pritisnite tipku IZBORNIK		
4	PARAMETRI ZONE 1				
4	0	POSTAVNA TEMPERATURA			
4	0	2	Temperatura zone 1	od 35 do 85 °C	70
4.	2	Z1 POSTAVKE			
4	2	0	<Nije dostupno>		
4	2	1	Izbor vrste termoregulacije	0 = fiksna polazna temperatura 1 = Osnovna termoregulacija 2 = Samo sobni osjetnik 3 = Samo vanjski osjetnik 4 = Sobni + vanjski osjetnik	1
			Za uključivanje termoregulacije, pritisnite tipku AUTO.		
4	2	2	Odabir termoregulacijske krivulje	od 1.0 do 3.5	1.5
			U slučaju upotrebe vanjske sonde, bojler računa najbolju početnu temperaturu uzimajući u obzir vanjsku temperaturu i vrstu instalacije. Vrsta krivulje se mora odabrati ovisno o vrsti odašiljača instalacije i izolacije prostora.		

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
2	7	TEST I KONTROLA			
2	7	0	Odzacar funkcija	TEST+ = maksimalnom snagom grejanja TEST+ = maksimalnoj snazi tople vode za domaćinstvo TEST+ = minimalnom snagom	
			Pritisnite encoder da selektujete ON i pritisnite OK. Kotao je na maksimalnoj snazi grejanja. Pritiskanjem enkodera dozvoljavate selekciju D.H.W. maksimalna ili minimalna snaga nacina rada. moguće je aktivirati Funkciju Ciscenja (Dimnjak aktivan) pritiskanjem dugmeta Reset na 10 sekundi.		
2	7	1	Funkcija ciscenja vazduha	Pritisnite ESC	
			Ciklus procesa ozracivanja moze biti aktiviran pritiskom na dugme ESC na 5 sekundi.		
2	8	PONOVNO PODESAVANJE MENIJA			
2	8	0	Vracanje originalnih postavki	RESETOVATI? OK=DA, ESC=NE	
			Za vraćanje na nulu svih parametara fabričkog podešavanja, pritisnite taster MENU		
4	PARAMETRI KOLA 1				
4	0	OPCIJE			
4	0	2	Prva temperatura grejanja	od 35 do 85 °C	70
4.	2	PRVA KONFIGURACIJA GREJANJA			
4	2	0	<Nije dostupno>		
4	2	1	Kontrola temperature	0 =Konstantna temperatura protoka 1 = Uredjaj za Ukljucivanje\ Iskljucivanje 2 = Samo termostat 3 = Samo spoljasnji senzor 4 = Spoljni senzor sobne temperature	1
			Da biste uključili termoregulaciju, pritisnite taster AUTO.		
4	2	2	Strmost	od 0_2 do 3_5	1.5
			U slučaju korišćenja spoljnog davača temperaturea, kotao računa najprilagođeniju temperaturu polazne vode uzimajući u obzir spoljašnju temperaturu i tip instalacije. Tip krive mora se odabrati u zavisnosti od tipa isporučioća instalacije i izolacije prostorija za boravak koje se greju.		

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvoričko podešavanje
4	2	3	Paralelni pomak Za prilagođavanje toplinske krivulje potrebama instalacije, moguće je paralelno pomicanje krivulje na način da se mijenja početna izračunata temperatura, a tako i temperatura okoline.  Pristupom parametru i okretanjem zakretne sklopke moguće je ostvariti paralelni pomak krivulje. Vrijednost pomaka može se očitati na zaslonu: od -14 do +14. Svaki korak odgovara povećanju/smanjenju temperature polaza za 1 °C u odnosu na podešenu vrijednost. Pritiskom na tipku 12 moguće je prilagoditi krivulju grijanja.	od -14 do +14 (°C)	0
4	2	4	Kompenzacija sobnog osjetnika ako je podešavanje = 0, povišena temperatura sonde unutarnje temperature ne utječe na izračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, povišena temperatura najviše utječe na podešavanje.	od 0 do + 20	20
4	2	5	Maksimalna T polaza u zoni 1 (°C)	od 35 do + 85 °C	85
4	2	6	Minimalna T polaza u zoni 1 (°C)	od 35 do + 85 °C	35
4	3	DIJAGNOSTIKA ZONE 1			
4	3	4	Zona 1 - zahtjev za grijanje	0 = OFF 1 = ON	
5	PARAMETRI ZONE 2				
5	0	POSTAVNA TEMPERATURA			
5	0	2	Temperatura zone 2	od 35 do 85 °C	70
5	2	Z2 POSTAVKE			
5	2	0	<Nije dostupno>		
5	2	1	Izbor vrste termoregulacije 0 = fiksna polazna temperatura 1 = Osnovna termoregulacija 2 = Samo sobni osjetnik 3 = Samo vanjski osjetnik 4 = Sobni + vanjski osjetnik Za uključivanje termoregulacije, pritisnite tipku AUTO.		1
5	2	2	Odabir termoregulacijske krivulje vidi krivulju na prethodnoj stranici U slučaju upotrebe vanjske sonde, bojler računa najbolju početnu temperaturu uzimajući u obzir vanjsku temperaturu i vrstu instalacije. Vrsta krivulje se mora odabrati ovisno o vrsti odašiljača instalacije i izolacije prostora.	od 1.0 do 3.5	1.5
5	2	3	Paralelni pomak Za prilagođavanje toplinske krivulje potrebama instalacije, moguće je paralelno pomicanje krivulje na način da se mijenja početna izračunata temperatura, a tako i temperatura okoline. Pristupom parametru i okretanjem zakretne sklopke moguće je ostvariti paralelni pomak krivulje. Vrijednost pomaka može se očitati na zaslonu od -14 do +14. Svaki korak odgovara povećanju/smanjenju temperature polaza za 1 °C u odnosu na podešenu vrijednost.	od -14 do +14 (°C)	0

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
4	2	3	Paralelno pomicanje Da biste prilagodili termičku krivu zahtevima instalacije, moguće je izvršiti paralelno pomicanje krivih tako da se promeni izračunata temperatura polazne vode i samim tim promeni temperatura prostorije.  Ulaskom u parameter i paljenjem enkodera, moguće je prebaciti krivu u paralelnom smeru. Prebacivanje vrednosti može biti ispisano na displeju: od -14 do +14. Svaki korak odgovara po 1°C povećanje/smanjenje u protoku temperature sa postovanjem zadate vrednosti. Moguće je uklopiti krivu grejanja pritiskanjem dugmeta 12	od -14 do +14 (°C)	0
4		4	Kompenzacija ako je podešavanje = 0, temperatura koju je izmerio davač temperature prostorije ne utiče na proračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, izmerena temperatura maksimalno utiče na podešavanje.	od 0 do + 20	20
4	2	5	Podešavanje maksimalne temperature grejanja zone 1	od 35 do + 85 °C	85
4	2	6	Podešavanja minimalne temperature grejanja zone 1	od 35 do + 85 °C	35
4	3	DIJAGNOZA KOLA 1			
4	3	4	Zadata zona grejanja 1	0 = Gasenje 1 = Paljenje	
5	PARAMETRI KOLA 2				
5	0	OPCIJE			
5	0	2	Temperatura grejanja 2	od 35 do 85 °C	70
5	2	KONFIGURACIJE GREJANJA 2			
5	2	0	<Nije dostupno>		
5	2	1	Kontrola temperature 0 =Konstantna temperatura protoka 1 = Uredjaj za Ukljucivanje\ Iskljucivanje 2 = Samo termosta 3 = Samo spoljasnji senzor 4 = Spoljni senzor sobne temperature Da biste uključili termoregulaciju, pritisnite taster AUTO.		1
5	2	2	Strmost vidi krivulju na prethodnoj stranici U slučaju korišćenja spoljnog davača temperaturea, kotao računa najprilagođeniju temperaturu polazne vode uzimajući u obzir spoljašnju temperaturu i tip instalacije. Tip krive mora se odabrati u zavisnosti od tipa isporučioća instalacije i izolacije prostorija za boravak koje se greju.	od 0_2 do 3_5	1.5
5	2	3	Paralelno pomicanje Da biste prilagodili termičku krivu zahtevima instalacije, moguće je izvršiti paralelno pomicanje krivih tako da se promeni izračunata temperatura polazne vode i samim tim promeni temperatura prostorije. Ulaskom u parameter i paljenjem enkodera, moguće je prebaciti krivu u paralelnom smeru. Prebacivanje vrednosti može biti ispisano na displeju od -14 do +14. Svaki korak odgovara po 1°C povećanje/smanjenje u protoku temperature sa postovanjem zadate vrednosti.	od -14 do +14 (°C)	0

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvoričko podešavanje	
5	2	4	Kompenzacija sobnog osjetnika ako je podešavanje = 0, povišena temperatura sonde unutarnje temperature ne utječe na izračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, povišena temperatura najviše utječe na podešavanje.	od 0 do + 20	20	
5	2	5	Max. temp. polaza u zoni 2	od 35 do + 85 °C	85	
5	2	6	Min. Temp. polaza u zoni 2	od 35 do + 85 °C	35	
5	3	DIJAGNOSTIKA ZONE 2				
5	3	4	Zona 2 - zahtjev za grijanje	0 = OFF 1 = ON		
6	PARAMETRI ZONE 3					
6	0	POSTAVNA TEMPERATURA				
6	0	2	Temperatura zone 3	od 35 do 85 °C	70	
6	2	Z3 POSTAVKE				
6	2	0	<Nije dostupno>			
6	2	1	Izbor vrste termoregulacije Za uključivanje termoregulacije, pritisnite tipku AUTO.	0 = fiksna polazna temperatura 1 = Osnovna termoregulacija 2 = Samo sobni osjetnik 3 = Samo vanjski osjetnik 4 = Sobni + vanjski osjetnik	1	
6	2	2	Odabir termoregulacijske krivulje vidi krivulju na prethodnoj stranici U slučaju upotrebe vanjske sonde, bojler računa najbolju početnu temperaturu uzimajući u obzir vanjsku temperaturu i vrstu instalacije. Vrsta krivulje se mora odabrati ovisno o vrsti odašiljača instalacije i izolacije prostora.	od 1.0 do 3.5	1.5	
6	2	3	Paralelni pomak Za prilagođavanje toplinske krivulje potrebama instalacije, moguće je paralelno pomicanje krivulje na način da se mijenja početna izračunata temperatura, a tako i temperatura okoline. <i>Pristupom parametru i okretanjem zakretne sklopke moguće je ostvariti paralelni pomak krivulje. Vrijednost pomaka može se očitati na zaslonu od -14 do +14. Svaki korak odgovara povećanju/smanjenju temperature polaza za 1 °C u odnosu na podešenu vrijednost.</i>	od -14 do +14 (°C)	0	
6	2	4	Kompenzacija sobnog osjetnika ako je podešavanje = 0, povišena temperatura sonde unutarnje temperature ne utječe na izračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, povišena temperatura najviše utječe na podešavanje.	od 0 do + 20	20	
6	2	5	Max. temp. polaza u zoni 3	od 35 do + 85 °C	85	
6	2	6	Min. Temp. polaza u zoni 3	od 35 do + 85 °C	35	
6	3	DIJAGNOSTIKA ZONE 3				
6	3	4	Zona 3 - zahtjev za grijanje	0 = OFF 1 = ON		

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke	
5	2	4	Kompenzacija ako je podešavanje = 0, temperatura koju je izmerio davač temperature prostorije ne utiče na proračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, izmerena temperatura maksimalno utiče na podešavanje.	od 0 do + 20	20	
5	2	5	Podešavanje maksimalne temperature grejanja zone 2	od 35 do + 85 °C	85	
5	2	6	Podešavanja minimalne temperature grejanja zone 2	od 35 do + 85 °C	35	
5	3	DIJAGNOSTIKA KOLA 2				
5	3	4	Zadata zona grejanja 2	0 = Gasenje 1 = Paljenje		
6	PARAMETRI KOLA 3					
6	0	KONFIGURACIJE GREJANJA				
6	0	2	Temperatura grejanja 3	od 35 do 85 °C	70	
6	2	KONFIGURACIJE GREJANJA 3				
6	2	0	<Nije dostupno>			
6	2	1	Kontrola temperature Da biste uključili termoregulaciju, pritisnite taster AUTO.	0 =Konstantna temperatura protoka 1 = Uredjaj za Ukljucivanje\ Iskljucivanje 2 = Samo termosta 3 = Samo spoljasnji senzor 4 = Spoljni senzor sobne temperature	1	
6	2	2	Strmost vidi krivulju na prethodnoj stranici U slučaju korišćenja spoljnog davača temperaturea, kotao računa najprilagođeniju temperaturu polazne vode uzimajući u obzir spoljašnju temperaturu i tip instalacije. Tip krive mora se odabrati u zavisnosti od tipa isporučioća instalacije i izolacije prostorija za boravak koje se greju.	od 0_2 do 3_5	1.5	
6	2	3	Paralelno pomeranje Da biste prilagodili termičku krivu zahtevima instalacije, moguće je izvršiti paralelno pomeranje krivih tako da se promeni izračunata temperatura polazne vode i samim tim promeni temperatura prostorije. <i>Ulaskom u parameter i paljenjem enkodera, moguće je prebaciti krivu u paralelnom smeru. Prebacivanje vrednosti može biti ispisano na displeju od -14 do +14. Svaki korak odgovara po 1°C povećanje/smanjenje u protoku temperature sa postovanjem zadate vrednosti.</i>	od -14 do +14 (°C)	0	
6	2	4	Kompenzacija ako je podešavanje = 0, temperatura koju je izmerio davač temperature prostorije ne utiče na proračun podešavanja. Ako je podešavanje = 20, izmerena temperatura maksimalno utiče na podešavanje.	od 0 do + 20	20	
6	2	5	Podešavanje maksimalne temperature grejanja zone 3	od 35 do + 85 °C	85	
6	2	6	Podešavanja minimalne temperature grejanja zone 3	od 35 do + 85 °C	35	
6	3	DIJAGNOSTIKA KOLA 3				
6	3	4	Zadata zona grejanja 3	0 = Gasenje 1 = Paljenje		

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvornočko podešavanje
8	SERVISNI PARAMETRI				
8	1	STATISTIČKI PODACI BOJLERA			
8	1	0	Sati rada plamenika za c.g. (h x10)		
8	1	1	Sati rada plamenika za PTV (h x10)		
8	1	2	Br. gašenja plamena (n x10)		
8	1	3	Broj ciklusa paljenja (n x10)		
8	1	4	Trajanje zahtjeva za grijanje		
8	2	BOJLER			
8	2	0	Razina modulacije plamenika	od 0 do 165 mA	
			Izmjeriti mA na modulatoru plinskog ventila		
8	2	1	<Nije dostupno>		
8	2	2	<Nije dostupno>		
8	2	3	Brzina crpke	0 = OFF 1 = Niska brzina 2= Visoka brzina	
8	2	4	<Nije dostupno>		
8	2	5	Protok PTV-a l/min		
8	2	6	<Nije dostupno>		
8	2	7	<Nije dostupno>		
8	2	8	Trenutna snaga		
8	3	TEMPERATURA BOJLERA			
8	3	0	Postavna temperatura polaza c.g. (°C)		
8	3	1	Temperatura polaza c.g. (°C)		
8	3	2	Temperatura povrata c.g. (°C)		
8	3	3	Temperatura polaza PTV-a (°C)		
8	3	5	Vanjska temperatura (°C) <i>Aktivno samo ako je spojen vanjski osjetnik temperature.</i>		
8	4	SPREMNIK			
8	4	0	Temperatura spremnika (°C)		
8	4	2	Ulazna temperatura PTV-a <i>uključeno samo sa spojenim solarnim kompletom ili vanjskim kotlom</i>		
8	5	SERVIS			
8	5	0	Broj mjeseci do idućeg održavanja	od 0 do 60 (mjeseci)	24
			<i>Ako je podešeno, bojler će prikazati da je vrijeme za redovito održavanje 3P9</i>		
8	5	1	Upozorenja za servis	0 = OFF 1 = ON	0
			nakon podešavanja parametra, bojler će upozoriti korisnika na vrijeme za slijedeće održavanje		
8	5	2	Reset podsjetnika za održavanje	Reset? OK=Da, esc=Ne	
			nakon obavljenog održavanja, podesite parametar radi brisanja upozorenja		
8	5	3	<Nije dostupno>		
8	5	4	Verzija SW sučelja		
8	5	5	Software verzija		

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
8	SERVISNI PARAMETRI				
8	1	STATISTIKA			
8	1	0	Broj sati grejanja gorionika (h x10)		
8	1	1	Broj radnih sati rada gorionika (h x10)		
8	1	2	Broj gresaka plamenika (n x10)		
8	1	3	Broj ciklusa paljenja (n x10)		
8	1	4	Trajanje toplote		
8	2	BOJLER			
8	2	0	Nivo modulacije gorionika	od 0 do 165 mA	
			Izmeriti mA na modulatoru gasnog ventila		
8	2	1	<Nije dostupno>		
8	2	2	<Nije dostupno>		
8	2	3	Brzina cirkulacione pumpe	0 = Gasenje 1 = Mala brzina 2= Velika brzina	
8	2	4	Pozicija ventila	0 = Topla voda 1 = Centralno grejanje	
8	2	5	Nivo protoka l\m		
8	2	6	<Nije dostupno>		
8	2	7	<Nije dostupno>		
8	2	8	Snaga gasa		
8	3	TEMPERATURA KOTLA			
8	3	0	Podesavanje temperature kotla (°C)		
8	3	1	Temperatura protoka kotla (°C)		
8	3	2	Povratna temperatura (°C)		
8	3	3	Temperatura tople vode (°C)		
8	3	5	Spoljasnja temperatura (°C) Samo sa povezanim spoljnim senzorom.		
8	4	SKLADISTENJE			
8	4	0	Temperatura skladištenja (°C)		
8	4	2	Temperatura ulazne vode uključeno samo sa kompletom solarne instalacije ili spoljašnjim rezervoarom		
8	5	SERVIS			
8	5	0	Broj meseci do sledeceg održavanja	od 0 do 60 (meseci)	24
			Ako je podesen kotao ce prikazati da je vreme da se zove instalater za održavanje - 3P9.		
8	5	1	Upozorenje za servis	0 = Gasenje 1 = Paljenje	0
			jednom kada se ovaj parametar podesi, kotao će signalizirati korisniku isticanje perioda za sledeći servis		
8	5	2	Ponisti obavestenje	Resetovati? OK=da, ESC=ne	
			kada se servis izvrši, podesite ovaj parametar da biste obrisali upozorenje		
8	5	3	<Nije dostupno>		
8	5	4	SW verzija interfejsa		
8	5	5	SV verzija osnovne kartice		

izbornik	podizbornik	parametar	opis	vrijednosti	tvoričko podešavanje
----------	-------------	-----------	------	-------------	----------------------

8	6	Povijest grešaka			
8	6	0	Zadnih 10 grešaka	od Greška 0 do Greška 9	
			Ovaj parametar omogućuje prikaz posljednjih 10 pogrešaka na koje je upozorio bojler. <i>Pristupite parametru da bi vidjeli niz pogrešaka od Err 0 do Err 9.</i> <i>Za svaku grešku u nizu prikazuju se podaci:</i> <i>Err 0 - broj greške</i> <i>108 - kod greške</i>		
8	6	1	Reset liste grešaka	Reset? OK=Da, esc=Ne	

menu	podmenu	parametar	opis	područje	Fabričke postavke
------	---------	-----------	------	----------	-------------------



8	6	Lista gresaka			
8	6	0	Lista posljednjih deset gresaka	od Greska 0 do Greska 9	
			Ovaj parametar vam omogućava da vidite 10 posljednjih kvarova koje je kotao signalizirao. <i>Pristup parametru da bi se došlo do redosleda grešaka od broja Err 0 do broja Err 9.</i> <i>Sledeći podaci se prikazuju u nizu za svaku pojedinačnu grešku</i> <i>Err 0 - broj greške</i> <i>1 08 - kod greške</i>		
8	6	1	Resetovati listu gresaka	Resetovati? OK=da, ESC=ne	

Upute za otvaranje vanjske oplate i pregled unutrašnjosti

Prije bilo kakve intervencije na bojleru, prekinuti napajanje aparata električnom energijom pomoću vanjskog dvopolnog prekidača te zatvoriti plinski ventil (dovod).

Da bi se omogućio pristup unutrašnjosti bojlera potrebno je:

1. skinuti kućište tako da se otkači od nosača instrumenata;
2. otpustiti dva vijka na prednjem plaštu (b), povući ga prema naprijed i otkapati ga od hvatišta na gornjoj strani.
3. povući upravljačku ploču prema naprijed i zakrenuti je (c);
4. da biste pristupili unutrašnjosti ložišta odvrnite dva zavrtnja koji se nalaze na prednjoj ploči i skinite je (d).





Uputstvo za otvaranje oplate i pregled unutrašnjosti

Pre bilo kakve intervencije na kotlu, prekinuti napajanje aparata električnom energijom pomoću spoljnog dvopolnog prekidača te zatvoriti gasni ventil (dovod).

Da bi se omogućio pristup unutrašnjosti kotla potrebno je:

1. skinuti kućište tako da se otkači od nosača instrumenata;
2. otpustiti dva vijka na prednjem plaštu (b), povući ga prema napred i otkapati ga od hvatišta na gornjoj strani.
3. povući upravljačku ploču prema napred i zakrenuti je (c);
4. da biste pristupili unutrašnjosti ložišta odvrnite dva zavrtnja koji se nalaze na prednjoj ploči i skinite je (d).



Održavanje je osnovni zahvat za sigurnost, ispravan rad i trajnost bojlera. Mora se izvoditi u skladu sa zakonima na snazi. Preporuča se da se povremeno napravi analiza sagorijevanja radi kontrole učinka i onečišćenja koja stvara boiler, u skladu s normama na snazi.

Prije početka zahvata održavanja:

- isključite električno napajanje postavljanjem vanjskog bipolarnog prekidača bojlera na OFF,
- zatvorite ventil za plin
- zatvorite ventile za vodu sustava grijanja i za toplu sanitarnu vodu.

Opće napomene

Preporuča se izvođenje slijedećih kontrola najmanje jednom godišnje:

1. Kontrola zabrtvljenosti sustava vode s eventualnom zamjenom brtvi i kontrola zabrtvljenosti.
2. Kontrola zabrtvljenosti sustava plina s eventualnom zamjenom brtvi i kontrola zabrtvljenosti.
3. Vizualna kontrola općeg stanja uređaja.
4. Vizualna kontrola sagorijevanja i, po potrebi, skidanje i čišćenje plamenika i brizgaljki.
5. Čišćenje oksidacije na sondi za otkrivanje dima pomoću brusnog papira.
6. Skidanje i čišćenje, po potrebi, komore za sagorijevanje.
7. Čišćenje glavnog izmjenjivača temperature.
8. Kontrola rada sigurnosnog sustava grijanja:
 - sigurnost granične temperature.
9. Kontrola rada sigurnosnog sustava plina:
 - sigurnost odsutnosti plina ili plamena (ionizacija).
10. Kontrola učinkovitosti stvaranja tople vode (provjera protoka i temperature).
11. Opća kontrola rada uređaja.

Ispitivanje rada

Po obavljanju radova održavanja napuniti sustav centralnog grijanja vodom tako da se dostigne tlak od oko 1,0 bara te odzračiti instalaciju.

- Puneći in funkcijune aparatul.
- Pustiti aparat u pogon.
- Po potrebi ponovno odzračiti instalaciju grijanja.
- Ispitati da li su svi upravljački organi aparata kao i organa za podešavanje i kontrolu rada ispravno ugrađeni.
- Ispitati nepropusnost i ispravnost rada dimovodne instalacije odnosno dovoda svježeg zraka za izgaranje.

Ispraznite sustav grijanja u slučaju upotrebe sredstva protiv smrzavanja

Instalacija se mora prazniti na slijedeći način:

- isključite boiler i stavite vanjski bipolarni prekidač u položaj OFF.
- zatvorite ventil za plin,
- oslobodite automatski ventil za odzračivanje,
- otvorite ventil na instalaciji,
- odzračite na najnižim mjestima instalacije (predviđene u tu svrhu).

Ako će instalacija biti isključena na područjima gdje se temperatura okoline zimi spusti ispod 0°C, savjetujemo dodavanje tekućine protiv smrzavanja u vodu u instalaciju grijanja kako bi se izbjeglo stalno pražnjenje. U slučaju upotrebe takve tekućine, provjerite da je kompatibilna s inoks čelikom od kojeg je napravljen glavni izmjenjivač temperature bojlera.

Savjetujemo upotrebu proizvoda protiv smrzavanja koji sadrže GLIKOL iz serije antikoroziivnih PROPILENA (na primjer CILLICHEMIE CILLIT cc 45 koji nije otrovan, a istovremeno ima funkciju protiv smrzavanja, protiv stvaranja kamenca i protiv korozije) u dozama koje propisuje proizvođač i u skladu s minimalnom predviđenom temperaturom.

Redovito provjeravajte pH smjese voda-sredstvo protiv smrzavanja u sustavu i zamijenite smjesu kada je izmjerena vrijednost niža od granice koju propisuje proizvođač sredstva protiv smrzavanja.

NEMOJTE MIJEŠATI RAZLIČITE VRSTE SREDSTAVA PROTIV SMRZAVANJA.

Redovan servis je operacija koja je od suštinske važnosti za bezbednost, pravilan rad i dug radni vek kotla. On se mora obavljati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Preporučuje se da periodično vršite analizu procesa sagorevanja da biste kontrolisali učinak i zagađenje koje stvara kotao, u zavisnosti od važećih zakonskih normi.

Pre nego što pristupite operacijama održavanja :

- prekinite električno napajanje postavljanjem spoljašnjeg bipolarnog prekidača u položaj OFF,
- zatvorite dovod gasa
- zavorite slavine za vodu kola grejanja i tople sanitarne vode.

Opšte napomene

Preporučuje se da barem jednom godišnje izvršite sledeće kontrole :

1. Kontrolu zaptivenosti kola vode sa eventualnom pormenom zaptivki i zaptivenosti čitavog sistema.
2. Kontrolu zaptivenosti kola gasa sa eventualnom pormenom zaptivki i zaptivenosti čitavog sistema.
3. Vizuelnu kontrolu opšteg stanja uređaja.
4. Vizuelnu kontrolu sagorevanja, skidanje i čišćenje gorionika i brizgaljki.
5. Čišćenje oksidacije nastale na sondi za detekciju plamena pomoću brusnog papira (sitnoznog).
6. Skidanje i čišćenje, ako je neophodno, komore za sagorevanje.
7. Čišćenje glavnog izmenjivača.
8. Proveru rada sigurnosnog sistema grejanja :
 - granične sigurnosne temperature.
9. Proveru rada sigurnosnog sistema kola gasa :
 - sigurnosno odsustvo gasa ili plamena (jonizacija).
10. Proveru efikasnosti proizvodnje tople vode (provera protoka i temperature).
11. Opštu kontrolu rada uređaja.

Provera rada

Po obavljanju radova održavanja napuniti sistem centralnog grejanja vodom tako da se dostigne pritisak od oko 1,0 bara te odzračiti instalaciju.

- Pustiti aparat u pogon.
- Po potrebi ponovo odzračiti instalaciju grejanja.
- Ispitati da li su svi upravljački organi aparata kao i organi za podešavanje i kontrolu rada ispravno ugrađeni.
- Ispitati nepropusnost i ispravnost rada dimovodne instalacije odnosno dovoda svežeg vazduha za sagorevanje.

Pražnjenje kola grejanja i korišćenje proizvoda za zaštitu od zamrzavanja

Pražnjenje instalacije mora se vršiti na sledeći način:

- zaustavite kotao i spoljašnji bipolarni prekidač postavite u položaj OFF.
- zatvorite dovod gasa,
- oslobidite automatski vijak za ispuštanje vazduha,
- otvorite ventil sigurnosti instalacije,
- izvršite pražnjenje na najnižim tačkama instalacije (predviđenim u tu svrhu).

Ako je predviđeno da se instalacija drži isključena u oblastima u kojima temperaura okruženja zimi silazi ispod 0°C, preporučujemo vam da dodate anifriz u vodu instalacije za grejanje kako biste izbegli njeno učestalo pražnjenje. U slučaju korišćenja takve tečnosti, proverite njenu kompatibilnost sa nerđajućim čelikom od koga je napravljen glavni izmenjivač kotla. Preporučujemo vam korišćenje proizvoda za zaštitu od zamrzavanja koji sadrže sredstvo za zaštitu korozije PROPILENSKI GLIKOL (na primer CILLICHEMIE CILLIT cc 45 koji nije otrovan i koji u istovremu ima funkciju antifrizu, zaštite od zgrušavanja i antikoroziivnu zaštitu) u dozama koje preporučuje proizvođač, i u zavisnosti od minimalne predviđene temperature. Periodično proveravajte pH vrednost mešavine antifrizu i vode u kolu i menjajte je čim izmerena vrednost postane manja od granične vrednosti koju je preporučio proizvođač antifrizu.

NEMOJTE MEŠATI RAZLIČITE TIPOVE ANTIFRIZA.

održavanje

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala na uređaju ili na instalaciji zbog upotrebe neodgovarajućih sredstava protiv smrzavanja ili aditiva.

(Belgija)

U slučaju upotrebe sredstava protiv smrzavanja, savjetujemo vam upotrebu proizvoda u skladu s kategorijom 3, prema preporukama Belgaqua (NBN EN 1717).

Pražnjenje instalacije sanitarne vode

Čim se pojavi opasnost od smrzavanja, instalacija sanitarne vode se mora isprazniti na slijedeći način:

- zatvorite ventil za dovod vode na instalaciji,
- otvorite sve ventile za toplu i hladnu vodu,
- ispraznite na najnižim mjestima instalacije (ako su predviđena za tu svrhu).

Pažnja

Ispraznite dijelove koji bi mogli sadržavati toplu vodu uključivanjem pražnjenja prije rukovanja tim dijelovima.

Uklonite kamenac s dijelova slijedeći upute iz sigurnosnog obrasca proizvoda koji koristite. Ovaj zahvat izvodite u prozračenoj prostoriji, nosite potrebnu zaštitnu odjeću, izbjegavajte miješanje proizvoda i zaštitite uređaj i proizvode u blizini.

Hermetički zatvorite otvore tako da upute o tlaku ili podešavanju plina ostanu vidljive.

Pazite da je mlaznica kompatibilna s plinom.

U slučaju prisutnosti mirisa sagorjelog, mirisa plina ili dima iz uređaja, isključite električno napajanje pomoću vanjskog bipolarnog prekidača, zatvorite ventil za dovod plina, otvorite prozore i kontaktirajte kvalificiranu stručnu osobu.

Informacije za korisnika

Objasnite korisniku načine rada instalacije. Osobito mu predajte priručnik za upotrebu, te ga obavijestite da ga mora čuvati u blizini uređaja.

Osim toga, obavijestite korisnika o njegovim zadaćama:

- Redovito provjeravanje tlaka vode u instalaciji,
- Podešavanje tlaka i odzračivanje instalacije po potrebi,
- Podešavanje mehanizama za podešavanje za ispravno i ekonomično upravljanje instalacijom,
- Izvođenje redovitog održavanja instalacije, u skladu sa zakonima,
- Zabranjena promjena, ni u kojem slučaju, podešavanja dovoda zraka i plina koji izgaraju.

održavanje

Proizvođač kotla nije odgovoran za štetu nastalu na uređaju ili na instalaciji usled korišćenja neodgovarajućih antifrizi i dodataka.

(Belgija)

U slučaju korišćenja antifrizi, preporučujemo vam da koristite proizvode koji odgovaraju kategoriji 3, prema preporukama Belgaqua (NBN EN 1717).

Čišćenje instalacije sanitarne vode

Čim postoji opasnost od zamrzavanja, instalacija sanitarne vode mora se isprazniti na sledeći način:

- zatvorite slavinu za dovod vode u instalaciju,
- otvorite sve slavine tople i hladne vode,
- ispraznite vodu kroz najniže tačke instalacije (ako su predviđene).

PAŽNJA

Ispraznite delove instalacije koji bi mogli sadržati toplu vodu uključivanjem pražnjenja pre njihovog uključjenja.

Očistite kamenac sa delova prema uputstvima koja se nalaze na sigurnosnoj kartici korišćenog proizvoda. Ovu operaciju izvršite u dobro provetrenoj zoni, sa odgovarajućom zaštitnom odećom, izbegavajući mešanje različitih proizvoda i štiteći aparat i okolne predmete od njihovog dejstva. Hermetički zatvorite otvore koji omogućuju čitanje oznaka pritiska ili regulacije gasa.

Pazite da mlaznica bude kompatibilna sa gasom.


U slučaju da osetite miris paljevine ili gorenja, miris gasa ili dima oslobođenih iz uređaja, odmah prekinite električno napajanje pomoću spoljašnjeg bipolarnog prekidača, zatvorite dovod gasa, širom otvorite prozore i kontaktirajte stručnog tehničara..

Podaci za korisnika

Obavestite korisnika o načinima rada instalacije. Lično mu uručite korisničko uputstvo, obaveštavajući ga da treba da ga čuva u blizini uređaja.

Pored toga, obavestite ga o njegovim obavezama, a to su :

- Periodična kontrola pritiska vode u instalaciji,
- Ponovo uspostavljanje pritiska i ispuštanje vazduha iz instalacije, po potrebi,
- Korišćenje preporuka i uređaja za regulaciju na najpravičniji i najekonomičniji način za upravljanje instalacijom,
- Izvršavanje, kao što propisi to nalažu, periodičnog održavanja instalacije,
- Da ne sme ni u kom slučaju menjati podešavanje dotoka vazduha za sagorevanje i gasa za sagorevanje.



Pločica s tehničkim karakteristikama

Pločica s tehničkim karakteristikama

1				2			
3			4		5		
6							
7							
8				MAX		MIN	
9		12		14			
		13		15			
10		11		16		17	
				18			
				20			
				21			
				22			

Opis:

1. Oznaka
2. Proizvođač
3. Model - Serijski br.
4. Prodajni kataloški broj
5. Broj homologacije
6. Odreadišna zemlja - kategorija plina
7. Podešavanje plina
8. Vrsta instalacije
9. Električki podaci
10. Maksimalni tlak sanitarne vode
11. Maksimalni tlak grijanja
12. Vrsta bojlera
13. Klasa NOx / Učinkovitost
14. Nominalni protok topline grijanja
15. Korisna snaga grijanja
16. Specifičan protok
17. Stupanj snage bojlera
18. Nominalni protok topline sanitarne vode
19. Zapremnina plina
20. Radna sobna temperatura
21. Maksimalna temperatura grijanja
22. Maksimalna temperatura sanitarne vode

Objašnjenje :

1. Oznaka
2. Proizvođač
3. Model - Serijski broj
4. Komercijalna oznaka
5. Broj homologacije
6. Zemlja prodaje - kategorija gasa
7. Podešavanje gasa
8. Tip instalacije
9. Podaci o struji
10. Maksimalni pritisak sanitarne vode
11. Maksimalni pritisak grijanja
12. Tip kotla
13. Klasa NOx / Učinak
14. Nominalno toplotno opterećenje grijanja
15. Korisna snaga grijanja
16. Specifičan protok
17. Stepenn korisnosti kotla
18. Nominalno toplotno opterećenje sanitarne vode
19. Gas koji se može koristiti
20. Ambijentalna temperatura rada
21. Maksimalna temperatura grijanja
22. Maksimalna temperatura sanitarne vode

Ariston Thermo SpA

Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)

www.aristonthermo.it
info.it@aristonthermo.com

420010443500